

#14570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,553	24,44	24,61	0	23,95	24,37	-0,42	24	0	0	68	44,8	23,16	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,586	25,86	26,04	0	25,34	25,78	-0,44	24	0	0	68,1	44,9	23,19	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,591	26,13	26,28	0	25,6	26,02	-0,42	24	0	0	68,3	45,2	23,14	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,597	25,05	25,2	0	24,51	24,95	-0,44	24	0	0	68,9	44,5	24,35	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,611	25,22	25,34	0	24,69	25,1	-0,41	24	0	0	68,7	43,9	24,8	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,655	26,7	26,8	0	26,14	26,56	-0,42	24	0	0	68,5	43,3	25,21	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,595	25,65	25,75	0	25,13	25,51	-0,38	24	0	0	67,9	44,3	23,63	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,642	26,49	26,58	0	25,9	26,34	-0,44	24	0	0	68,4	43,6	24,85	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,567	24,4	24,51	0	23,88	24,27	-0,39	24	0	0	68,3	44,5	23,74	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,588	24,97	25,07	0	24,45	24,83	-0,38	24	0	0	68,3	44,2	24,02	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,615	30,28	30,41	0	29,69	30,11	-0,42	24	0	0	66,1	45,4	20,67	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,583	24,39	24,51	0	23,86	24,27	-0,41	24	0	0	68,5	44,1	24,46	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,617	25,79	25,89	0	25,25	25,65	-0,4	24	0	0	68,2	43,7	24,47	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,669	27,56	27,64	0	26,98	27,39	-0,41	24	0	0	68,2	43,5	24,77	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,593	25,04	25,16	0	24,53	24,92	-0,39	24	0	0	68,3	44,1	24,16	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,597	25,58	25,7	0	25,06	25,45	-0,39	24	0	0	68,5	44,6	23,86	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,577	24,38	24,5	0	23,87	24,26	-0,39	24	0	0	68,6	44,4	24,19	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,602	24,99	24,99	0	24,47	24,75	-0,28	24	0	0	68,8	44,1	24,63	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,594	25,33	25,46	0	24,82	25,21	-0,39	24	0	0	68,6	44,7	23,85	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,614	25,39	25,51	0	24,86	25,27	-0,41	24	0	0	68,7	44	24,68	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,591	25,31	25,46	0	24,78	25,21	-0,43	24	0	0	68,7	44,8	23,89	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,558	24,49	24,63	0	23,96	24,38	-0,42	24	0	0	68,7	45,4	23,29	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,584	24,85	24,98	0	24,37	24,74	-0,37	24	0	0	68,4	44,4	24,02	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,581	31	31,19	0	30,43	30,86	-0,43	24	0	0	65	45,8	19,12	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,646	33,44	33,71	0	32,78	33,38	-0,6	24	0	0	65,7	46	19,78	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,551	23,67	23,93	0	23,19	23,69	-0,5	24	0	0	68,4	44,6	23,77	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,625	25,61	25,82	0	25,08	25,58	-0,5	24	0	0	68,6	43,8	24,89	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,611	25,63	25,86	0	25,1	25,62	-0,52	24	0	0	68,3	43,9	24,39	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,588	24,57	24,81	0	24,07	24,57	-0,5	24	0	0	68,8	44,3	24,43	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,563	24,57	24,83	0	24,04	24,58	-0,54	24	0	0	68,6	45,2	23,43	0,7	0,7	-
Итого:	17,944	776,78	781,17	0	760,78	773,62	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,944															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	354,989	11711,62	11611,08	0	11437,7	11518,03
23.05.2023	372,933	12488,4	12392,25	0	12198,48	12291,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:47:41