

#84174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,407	90,54	90,05	0	88,63	89,34	-0,71	24	0	0	68,4	41,2	27,19	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	2,306	84,28	83,82	0	82,46	83,17	-0,71	24	0	0	69,2	41,2	27,99	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	1,911	71,77	71,43	0	70,28	70,87	-0,59	24	0	0	68,1	40,8	27,23	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	1,524	51,64	51,37	0	50,52	51	-0,48	24	0	0	69,5	39,3	30,18	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	1,218	42,24	42,07	0	41,33	41,76	-0,43	24	0	0	69,5	39,9	29,57	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	1,121	38,87	38,74	0	38,03	38,47	-0,44	24	0	0	69,3	39,8	29,51	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,98	36,53	36,45	0	35,75	36,14	-0,39	24	0	0	69,2	41,7	27,5	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,831	35,62	35,62	0	34,91	35,35	-0,44	24	0	0	66,7	42,8	23,9	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,837	31,57	31,55	0	30,9	31,29	-0,39	24	0	0	68,8	41,8	27,01	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,536	22,96	23,04	0	22,49	22,79	-0,3	24	0	0	69,5	45,6	23,89	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,55	25,32	25,48	0	24,79	25,23	-0,44	24	0	0	67,9	45,7	22,19	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,608	26,88	27,12	0	26,32	26,87	-0,55	24	0	0	67,8	44,6	23,19	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,534	25,23	25,53	0	24,72	25,28	-0,56	24	0	0	67,5	45,9	21,62	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,549	24,26	24,53	0	23,75	24,28	-0,53	24	0	0	68,6	45,4	23,16	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,538	24,33	24,54	0	23,83	24,3	-0,47	24	0	0	67,8	45,3	22,56	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,563	24,3	24,44	0	23,81	24,2	-0,39	24	0	0	68,5	44,9	23,57	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,551	24,6	24,7	0	24,12	24,46	-0,34	24	0	0	67,9	45	22,85	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,586	25,29	25,38	0	24,78	25,14	-0,36	24	0	0	68,2	44,5	23,67	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,669	28,7	28,76	0	28,09	28,5	-0,41	24	0	0	68,1	44,2	23,88	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,543	23,99	24,1	0	23,5	23,86	-0,36	24	0	0	68,2	45	23,16	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,574	25,87	25,9	0	25,32	25,66	-0,34	24	0	0	67,6	44,9	22,69	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,564	24,53	24,6	0	24,01	24,36	-0,35	24	0	0	68,4	44,8	23,57	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,549	24,41	24,5	0	23,88	24,26	-0,38	24	0	0	68,2	45,1	23,12	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,559	24,66	24,76	0	24,15	24,51	-0,36	24	0	0	68,5	45,3	23,16	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,565	25,26	25,35	0	24,73	25,11	-0,38	24	0	0	67,9	45	22,86	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,608	27,93	28,02	0	27,32	27,74	-0,42	24	0	0	68,2	45,9	22,3	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,546	25,2	25,31	0	24,68	25,06	-0,38	24	0	0	68	45,9	22,09	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,547	24,04	24,13	0	23,55	23,89	-0,34	24	0	0	68,4	45,1	23,37	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,548	24,92	25,01	0	24,4	24,77	-0,37	24	0	0	67,8	45,4	22,44	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,51	23,2	23,31	0	22,71	23,07	-0,36	24	0	0	68,3	45,7	22,54	0,7	0,7	-
Итого:	24,932	1008,94	1009,61	0	987,76	1000,73	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,932															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	928,117	32771,87	32602,2	0	32018,16	32318,63
23.05.2024	953,049	33780,81	33611,81	0	33005,92	33319,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:03:46