

#14573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,62	0,002	24,01	23,66	23,53	23,41	0,12	24	0	0	68,1	42	26,08	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,554	0,002	23,31	22,95	22,85	22,7	0,15	24	0	0	67,2	43,2	23,99	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,564	0,002	22,7	22,33	22,25	22,08	0,17	24	0	0	68	43	25	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,647	0,006	24,5	24,02	24	23,78	0,22	24	0	0	68,3	41,7	26,65	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,667	0,008	25,5	24,96	25	24,71	0,29	24	0	0	68,1	42	26,1	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,604	0,005	24,04	23,52	23,52	23,28	0,24	24	0	0	67,8	42,5	25,3	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,631	0,01	24,86	24,29	24,36	24,04	0,32	24	0	0	67,9	42,6	25,35	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,609	0,011	23,58	23,05	23,1	22,8	0,3	24	0	0	68,1	42,3	25,81	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,575	0,006	23,65	23,13	23,17	22,88	0,29	24	0	0	67,9	43,7	24,28	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,572	0,007	23,02	22,5	22,53	22,26	0,27	24	0	0	67,8	42,8	24,98	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,585	0,011	23,68	23,14	23,2	22,89	0,31	24	0	0	68,2	43,6	24,6	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,598	0,007	23,83	23,3	23,34	23,05	0,29	24	0	0	68,1	43	25,11	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,584	0,011	25,53	24,96	25,04	24,69	0,35	24	0	0	66,6	44	22,65	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,669	0,015	26,12	25,42	25,61	25,17	0,44	24	0	0	68	42,7	25,29	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,54	0,009	23,04	22,5	22,56	22,25	0,31	24	0	0	67,3	44	23,28	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,536	0,008	23,13	22,61	22,64	22,35	0,29	24	0	0	68,1	45,1	23	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,556	0,007	22,35	21,85	21,89	21,61	0,28	24	0	0	68,2	43,4	24,74	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,53	0,005	21,85	21,36	21,39	21,12	0,27	24	0	0	68,1	43,8	24,22	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,547	0,008	22,52	22,02	22,06	21,77	0,29	24	0	0	68,2	43,9	24,25	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,553	0,006	22,59	22,07	22,12	21,83	0,29	24	0	0	68	43,5	24,43	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,582	0,01	24,83	24,25	24,33	23,99	0,34	24	0	0	67,8	44,5	23,34	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,589	0,01	24,01	23,47	23,53	23,22	0,31	24	0	0	68,1	43,8	24,36	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,563	0,011	23,78	23,22	23,27	22,96	0,31	24	0	0	68,3	44,7	23,6	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,558	0,006	22,19	21,68	21,7	21,44	0,26	24	0	0	68,3	43,1	25,17	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,593	0,009	24,04	23,48	23,54	23,22	0,32	24	0	0	68,5	43,8	24,64	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,549	0,009	22,76	22,24	22,3	21,99	0,31	24	0	0	68,1	44	24,14	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,515	0,008	21,87	21,37	21,42	21,12	0,3	24	0	0	68,2	44,7	23,56	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,546	0,01	22,13	21,62	21,69	21,38	0,31	24	0	0	67,9	43,4	24,5	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,54	0,005	21,99	21,49	21,53	21,25	0,28	24	0	0	68,1	43,7	24,46	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,58	0,01	22,88	22,34	22,39	22,09	0,3	24	0	0	68,2	43	25,23	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,526	0,011	22,49	21,96	22	21,7	0,3	24	0	0	68,4	45,2	23,24	0,6	0,4	-
Итого:	17,882	0	726,78	710,76	711,86	703,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,882															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2305,611	80274,96	78227,29	78410,11	77492,68
23.06.2021	2323,493	81001,74	78938,05	79121,97	78195,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:50:55