

#88413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5942  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211246  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,525	23	23,1	0	22,54	22,86	-0,32	24	0	0	68,7	45,5	23,18	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,526	23,37	23,48	0	22,89	23,24	-0,35	24	0	0	68,5	45,5	22,97	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,524	23,58	23,7	0	23,08	23,45	-0,37	24	0	0	68,5	45,9	22,66	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,544	24,49	24,59	0	23,98	24,34	-0,36	24	0	0	68,7	46	22,71	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,532	23,24	23,35	0	22,74	23,11	-0,37	24	0	0	68,8	45,4	23,41	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,496	22,32	22,43	0	21,86	22,19	-0,33	24	0	0	68,6	45,9	22,73	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,493	22,91	23,02	0	22,43	22,78	-0,35	24	0	0	68,1	46	22,13	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,606	25,52	25,6	0	25	25,36	-0,36	24	0	0	68,9	44,8	24,17	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,586	25,28	25,38	0	24,76	25,13	-0,37	24	0	0	69	45,4	23,62	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,545	24,59	24,69	0	24,1	24,45	-0,35	24	0	0	68,1	45,5	22,62	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,51	22,42	22,53	0	21,96	22,29	-0,33	24	0	0	69,1	45,8	23,29	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,51	22,66	22,78	0	22,15	22,53	-0,38	24	0	0	69,2	46,2	23,05	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,525	23,53	23,64	0	23,04	23,4	-0,36	24	0	0	68,3	45,5	22,81	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,562	24,64	24,74	0	24,14	24,49	-0,35	24	0	0	68,6	45,4	23,24	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,52	24,59	24,71	0	24,12	24,47	-0,35	24	0	0	67,3	45,8	21,58	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,536	23,7	23,79	0	23,2	23,55	-0,35	24	0	0	68,5	45,4	23,09	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,571	24,63	24,73	0	24,09	24,48	-0,39	24	0	0	68,9	45,2	23,7	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,558	24,52	24,6	0	24	24,35	-0,35	24	0	0	68,6	45,4	23,23	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,49	27,15	27,3	0	26,59	26,95	-0,36	24	0	0	68,7	50,3	18,38	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,555	25,05	25,14	0	24,52	24,89	-0,37	24	0	0	68,3	45,6	22,72	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,545	24,37	24,46	0	23,89	24,22	-0,33	24	0	0	68,2	45,3	22,95	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,535	23,57	23,65	0	23,06	23,41	-0,35	24	0	0	68,5	45,3	23,25	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,545	24,05	24,14	0	23,57	23,9	-0,33	24	0	0	68,5	45,3	23,19	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,551	24,37	24,45	0	23,84	24,2	-0,36	24	0	0	68,7	45,5	23,2	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,512	23,51	23,62	0	23,03	23,38	-0,35	24	0	0	68,2	45,9	22,27	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,509	23,23	23,32	0	22,75	23,07	-0,32	24	0	0	68,8	46,4	22,44	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,534	24,17	24,27	0	23,68	24,01	-0,33	24	0	0	68,9	46,3	22,58	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,507	22,95	23,05	0	22,47	22,8	-0,33	24	0	0	68,6	46,1	22,56	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,518	23,6	23,69	0	23,12	23,45	-0,33	24	0	0	68,2	45,8	22,45	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,502	24,1	24,2	0	23,6	23,95	-0,35	24	0	0	67,8	46,6	21,2	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,507	22,94	23,02	0	22,47	22,78	-0,31	24	0	0	68,5	45,8	22,7	0,7	0,7	-
Итого:	16,479	742,05	745,17	0	726,67	737,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,479															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	953,049	33780,81	33611,81	0	33005,92	33319,36
23.06.2024	969,528	34522,86	34356,98	0	33732,59	34056,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 12:37:18