

# #14571#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5942  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211246  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,549	24,39	24,85	0	23,9	24,61	-0,71	24	0	0	68,2	45,2	22,98	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,555	24,48	24,94	0	23,98	24,7	-0,72	24	0	0	68,3	45,2	23,12	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,507	22,66	23,12	0	22,19	22,88	-0,69	24	0	0	68,5	45,7	22,82	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,554	24,14	24,59	0	23,66	24,35	-0,69	24	0	0	68,5	45	23,45	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,131	40,44	41,47	0	39,93	40,99	-1,06	24	0	0	53,1	50,1	2,95	0,7	0,7	-
29.06.2023	-0,013	3,44	2,42	0	3,44	2,42	1,02	24	0	0	27,4	40,8	-13,44	0,7	0,7	-
30.06.2023	0	0,44	0,58	0	0,44	0,58	-0,14	24	0	0	22,2	22,3	-0,09	0,7	0,7	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,2	0,22	0,7	0,7	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,4	0,21	0,7	0,7	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,5	0,19	0,7	0,7	-
04.07.2023	-0,002	1,13	0,98	0	1,13	0,98	0,15	24	0	0	20,8	30,3	-9,45	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,01	8,02	8,24	0	8	8,23	-0,23	24	0	0	27,1	27,5	-0,46	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,266	62,24	64,71	0	61,78	64,37	-2,59	24	0	0	37,4	33,1	4,35	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,512	22,85	22,81	0	22,38	22,57	-0,19	24	0	0	68,4	45,6	22,85	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,529	23,18	23,16	0	22,66	22,92	-0,26	24	0	0	68,8	45,4	23,36	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,527	22,87	22,87	0	22,39	22,63	-0,24	24	0	0	69	45,5	23,55	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,558	24,75	24,78	0	24,26	24,54	-0,28	24	0	0	68,1	45,1	22,97	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,531	25,18	25,26	0	24,66	25	-0,34	24	0	0	67,8	46,4	21,49	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,479	21,19	21,26	0	20,74	21,02	-0,28	24	0	0	69,3	46,2	23,16	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,478	20,27	20,41	0	19,84	20,17	-0,33	24	0	0	70,2	46,1	24,07	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,53	21,57	21,78	0	21,1	21,53	-0,43	24	0	0	70,9	45,8	25,14	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,492	20,02	20,3	0	19,58	20,06	-0,48	24	0	0	70,9	45,8	25,13	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,569	22,25	22,51	0	21,75	22,26	-0,51	24	0	0	71,2	45	26,19	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,505	20,9	21,18	0	20,43	20,94	-0,51	24	0	0	70,4	45,6	24,79	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,52	20,37	20,64	0	19,9	20,4	-0,5	24	0	0	71,4	45,3	26,1	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,543	22,52	22,81	0	22,01	22,57	-0,56	24	0	0	69,7	45,1	24,64	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,567	24,86	25,16	0	24,35	24,92	-0,57	24	0	0	68,3	45	23,31	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,535	23,32	23,61	0	22,84	23,36	-0,52	24	0	0	69,4	46	23,34	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,566	24,95	25,29	0	24,44	25,03	-0,59	24	0	0	69	45,9	23,13	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,547	23,27	23,58	0	22,78	23,33	-0,55	24	0	0	69,1	45,1	24,05	0,7	0,7	-
Итого:	11,545	595,7	603,31	0	584,56	597,36	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,545															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	390,342	13243,15	13159,15	0	12937,65	13050,9
23.07.2023	401,887	13838,85	13762,46	0	13522,21	13648,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2023 12:34:25