

#90683#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5942  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211246  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,532	24,5	24,6	0	24	24,34	-0,34	24	0	0	68,6	46,4	22,25	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,462	21,42	21,78	0	20,99	21,56	-0,57	24	0	0	67,4	45,4	22,04	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,119	49,74	50,02	0	49,11	49,44	-0,33	24	0	0	51,6	49,4	2,2	0,7	0,7	-
27.06.2024	-0,007	2,61	2,02	0	2,61	2,02	0,59	24	0	0	24,1	37,1	-12,96	0,7	0,7	-
28.06.2024	-0,01	2,98	2,47	0	2,98	2,47	0,51	24	0	0	23,9	35,6	-11,73	0,7	0,7	-
29.06.2024	0	2,89	2,5	0	2,89	2,5	0,39	24	0	0	24,2	34,2	-9,94	0,7	0,7	-
30.06.2024	0	2,36	2,08	0	2,36	2,08	0,28	24	0	0	22,4	33	-10,55	0,7	0,7	-
01.07.2024	0	2,16	1,88	0	2,16	1,88	0,28	24	0	0	22	32	-9,98	0,7	0,7	-
02.07.2024	-0,001	2,51	2,23	0	2,51	2,23	0,28	24	0	0	22,7	31,5	-8,77	0,7	0,7	-
03.07.2024	0	2,61	2,34	0	2,61	2,34	0,27	24	0	0	22,5	30,6	-8,1	0,7	0,7	-
04.07.2024	-0,005	3,58	3,55	0	3,58	3,55	0,03	24	0	0	24,2	29,1	-4,89	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,287	48,73	50,31	0	48,32	50,04	-1,72	24	0	0	38,9	32,9	5,98	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,49	21,64	22,13	0	21,19	21,88	-0,69	24	0	0	68,2	45	23,14	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,501	20,99	21,49	0	20,54	21,25	-0,71	24	0	0	68,8	44,3	24,42	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,481	21,01	21,53	0	20,57	21,29	-0,72	24	0	0	68,2	45	23,27	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,474	22,07	22,62	0	21,62	22,38	-0,76	24	0	0	67,9	45,9	21,98	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,465	21,38	21,92	0	20,91	21,68	-0,77	24	0	0	68,4	46,2	22,18	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,465	21,92	22,46	0	21,45	22,22	-0,77	24	0	0	67,9	46,2	21,72	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,443	22,01	22,57	0	21,55	22,32	-0,77	24	0	0	67,9	47,3	20,59	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,482	22,34	22,88	0	21,89	22,64	-0,75	24	0	0	68,2	46	22,16	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,502	22,66	23,19	0	22,19	22,95	-0,76	24	0	0	68,4	45,6	22,72	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,479	21,88	22,4	0	21,42	22,16	-0,74	24	0	0	68,3	46	22,31	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,465	21,88	22,43	0	21,42	22,19	-0,77	24	0	0	68	46,3	21,69	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,485	21,58	22	0	21,11	21,74	-0,63	24	0	0	70,1	47,2	22,92	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,458	20,06	20,39	0	19,58	20,14	-0,56	24	0	0	70,4	47	23,43	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,479	20,29	20,6	0	19,83	20,36	-0,53	24	0	0	70,3	46,1	24,24	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,49	20,89	21,14	0	20,44	20,89	-0,45	24	0	0	70,6	46,6	24,04	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,537	22,93	23,2	0	22,44	22,95	-0,51	24	0	0	69,6	45,7	23,92	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,485	22,51	23	0	22,06	22,75	-0,69	24	0	0	68,6	46,6	22,01	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,479	21,33	21,83	0	20,89	21,59	-0,7	24	0	0	68,9	46	22,89	0,7	0,7	-
Итого:	10,037	555,46	563,56	0	545,22	557,83	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,037															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	969,528	34522,86	34356,98	0	33732,59	34056,84
23.07.2024	979,565	35078,32	34920,54	0	34277,81	34614,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2024 12:20:39