

#142386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Краснопрудная 45-51, Калининград

5119

5942

ВКТ-7

00211246

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,533	22,45	22,56	0	21,96	22,31	-0,35	24	0	0	69,5	45,1	24,36	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,139	33,05	33,26	0	32,6	32,88	-0,28	24	0	0	54,6	50,4	4,2	0,7	0,7	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	23,1	-1,85	0,7	0,7	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	21,2	-0,84	0,7	0,7	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	20,5	-1,04	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	20,1	-0,6	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	19,5	-0,71	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	19,2	-0,44	0,7	0,7	-
02.07.2025	0	0,12	0,24	0	0,12	0,24	-0,12	24	0	0	20,8	17,9	2,93	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,226	40,86	42,01	0	40,53	41,77	-1,24	24	0	0	40,2	34,6	5,65	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,511	20,85	21,38	0	20,4	21,14	-0,74	24	0	0	70,1	45	25,07	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,498	20,68	21,19	0	20,23	20,95	-0,72	24	0	0	70,2	45,5	24,71	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,517	21,2	21,7	0	20,76	21,46	-0,7	24	0	0	70	45,1	24,87	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,495	20,48	20,97	0	20,04	20,72	-0,68	24	0	0	70,8	46	24,75	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,479	18,84	19,23	0	18,44	19,01	-0,57	24	0	0	70,4	44,4	26,05	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,485	19,96	20,32	0	19,52	20,08	-0,56	24	0	0	70,5	45,6	24,94	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,515	20,5	20,71	0	20,05	20,47	-0,42	24	0	0	70,8	45,1	25,64	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,529	21,29	21,43	0	20,81	21,19	-0,38	24	0	0	70,4	45	25,45	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,562	22,5	22,59	0	21,99	22,35	-0,36	24	0	0	70,6	45	25,57	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,524	21,65	21,74	0	21,17	21,49	-0,32	24	0	0	70,3	45,5	24,78	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,52	21,41	21,48	0	20,94	21,23	-0,29	24	0	0	70,7	45,8	24,91	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,481	19,87	19,94	0	19,41	19,7	-0,29	24	0	0	70,6	45,8	24,79	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,492	20,16	20,21	0	19,72	19,97	-0,25	24	0	0	70,6	45,7	24,91	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,481	21,23	21,29	0	20,75	21,03	-0,28	24	0	0	70,3	47,1	23,15	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,485	20,76	20,81	0	20,31	20,57	-0,26	24	0	0	69,7	45,8	23,89	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,49	21,45	21,49	0	20,99	21,25	-0,26	24	0	0	69,2	45,8	23,42	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,489	20,25	20,28	0	19,82	20,04	-0,22	24	0	0	70,3	45,8	24,49	0,7	0,7	-
Итого:	9,451	449,56	454,83	0	440,56	449,85	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,451															

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1521,769	54952,59	54673,51	0	53704,11	54191,22
20.07.2025	1531,708	55422,71	55148,94	0	54164,79	54661,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 14:58:12