

#145250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Краснопрудная 45-51, Калининград

5119

5942

ВКТ-7

00211246

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,461	20,29	20,32	0	19,85	20,07	-0,22	24	0	0	70	46,9	23,14	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,475	20,64	20,68	0	20,18	20,44	-0,26	24	0	0	70,2	46,5	23,66	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,473	19,95	19,99	0	19,51	19,75	-0,24	24	0	0	70,3	45,9	24,33	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,492	20,96	20,99	0	20,49	20,74	-0,25	24	0	0	70,2	46,1	24,05	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,471	19,93	19,95	0	19,51	19,71	-0,2	24	0	0	70,2	46	24,22	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,489	21,78	21,81	0	21,3	21,55	-0,25	24	0	0	70	47	22,94	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,478	20,64	20,68	0	20,2	20,44	-0,24	24	0	0	69,6	46	23,68	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,486	20,34	20,36	0	19,88	20,12	-0,24	24	0	0	70,2	45,8	24,45	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,488	20,36	20,39	0	19,92	20,15	-0,23	24	0	0	70,4	45,9	24,44	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,485	20,26	20,29	0	19,83	20,05	-0,22	24	0	0	70,2	45,8	24,32	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,513	21,93	21,95	0	21,46	21,71	-0,25	24	0	0	69,4	45,5	23,89	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,514	20,33	20,34	0	19,88	20,1	-0,22	24	0	0	71	45	25,95	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,462	19,76	19,8	0	19,32	19,56	-0,24	24	0	0	69,8	45,9	23,93	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,511	21,12	21,14	0	20,67	20,9	-0,23	24	0	0	70,1	45,4	24,68	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,507	20,82	20,83	0	20,35	20,59	-0,24	24	0	0	70,3	45,4	24,9	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,467	20,15	20,19	0	19,69	19,95	-0,26	24	0	0	69,9	46,2	23,72	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,511	21,57	21,58	0	21,12	21,34	-0,22	24	0	0	69,7	45,4	24,28	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,513	21,35	21,37	0	20,91	21,13	-0,22	24	0	0	70	45,4	24,55	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,502	21,8	21,82	0	21,32	21,57	-0,25	24	0	0	69,7	46,1	23,55	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,489	21,07	21,11	0	20,61	20,86	-0,25	24	0	0	69,9	46,2	23,69	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,489	20,4	20,43	0	19,95	20,19	-0,24	24	0	0	70,2	45,7	24,54	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,486	20,58	20,61	0	20,1	20,37	-0,27	24	0	0	70	45,8	24,18	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,483	20,78	20,84	0	20,34	20,59	-0,25	24	0	0	70	46,2	23,78	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,475	20,03	20,07	0	19,59	19,83	-0,24	24	0	0	70,2	46	24,18	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,534	22,06	22,09	0	21,6	21,85	-0,25	24	0	0	69,8	45,1	24,66	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,461	19,63	19,68	0	19,2	19,44	-0,24	24	0	0	70,2	46,2	23,97	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,466	20,26	20,3	0	19,83	20,06	-0,23	24	0	0	69,5	46,1	23,43	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,481	20,51	20,56	0	20,08	20,32	-0,24	24	0	0	69,8	45,9	23,98	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,501	21,63	21,68	0	21,16	21,43	-0,27	24	0	0	69,9	46,2	23,69	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,52	21,67	21,71	0	21,2	21,47	-0,27	24	0	0	70,2	45,6	24,61	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,51	22,02	22,05	0	21,57	21,8	-0,23	24	0	0	69,6	46,1	23,58	0,7	0,7	-
Итого:	15,193	644,62	645,61	0	630,62	638,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,193															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1532,638	55463,48	55189,8	0	54204,69	54701,81
23.08.2025	1547,831	56108,1	55835,41	0	54835,31	55339,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:40:39