

#14568#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,938	45,65	44,31	0	44,67	43,82	0,85	24	0	0	68,5	47,5	21	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,964	43,81	42,5	0	42,86	42,05	0,81	24	0	0	68,8	46,3	22,48	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,984	45,34	44	0	44,37	43,55	0,82	24	0	0	68,4	46,2	22,2	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,961	44,53	43,44	0	43,58	42,96	0,62	24	0	0	68,5	46,4	22,12	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,98	44,58	43,69	0	43,62	43,21	0,41	24	0	0	68,7	46,2	22,52	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,976	45,59	44,55	0	44,62	44,1	0,52	24	0	0	68,2	46,3	21,87	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,989	45,28	44,09	0	44,33	43,62	0,71	24	0	0	68,4	46,1	22,32	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,994	45,84	44,58	0	44,85	44,11	0,74	24	0	0	68,3	46,2	22,15	0,7	0,7	-
01.09.2022	1,041	46,46	45,15	0	45,48	44,67	0,81	24	0	0	68,5	45,6	22,89	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,945	44,77	43,52	0	43,84	43,04	0,8	24	0	0	67,7	46	21,65	0,7	0,7	-
03.09.2022	1,108	47,93	46,56	0	46,92	46,07	0,85	24	0	0	68,2	44,6	23,62	0,7	0,7	-
04.09.2022	1,099	48,13	46,71	0	47,11	46,25	0,86	24	0	0	68,3	45	23,36	0,7	0,7	-
05.09.2022	1,07	46,06	44,71	0	45,08	44,28	0,8	24	0	0	68,6	44,8	23,82	0,7	0,7	-
06.09.2022	1,014	45,69	44,35	0	44,72	43,87	0,85	24	0	0	68,6	45,9	22,65	0,7	0,7	-
07.09.2022	1,077	47,26	45,83	0	46,27	45,35	0,92	24	0	0	68,7	45,4	23,29	0,7	0,7	-
08.09.2022	1,132	51,27	49,69	0	50,19	49,17	1,02	24	0	0	68,5	45,9	22,6	0,7	0,7	-
09.09.2022	1,042	46,42	45,01	0	45,43	44,53	0,9	24	0	0	68,6	45,6	22,98	0,7	0,7	-
10.09.2022	1,123	49,74	48,21	0	48,7	47,71	0,99	24	0	0	68,4	45,4	23,02	0,7	0,7	-
11.09.2022	1,171	50,15	48,55	0	49,11	48,07	1,04	24	0	0	68,6	44,7	23,9	0,7	0,7	-
12.09.2022	1,132	48,7	47,16	0	47,67	46,68	0,99	24	0	0	68,6	44,8	23,77	0,7	0,7	-
13.09.2022	1,082	47,67	46,17	0	46,69	45,69	1	24	0	0	68,6	45,3	23,23	0,7	0,7	-
14.09.2022	1,133	49,26	47,71	0	48,25	47,23	1,02	24	0	0	68,4	45	23,48	0,7	0,7	-
15.09.2022	1,055	47,58	46,1	0	46,56	45,61	0,95	24	0	0	68,7	46	22,68	0,7	0,7	-
16.09.2022	1,14	48,93	47,38	0	47,9	46,91	0,99	24	0	0	68,6	44,8	23,8	0,7	0,7	-
17.09.2022	1,077	48,49	46,98	0	47,48	46,49	0,99	24	0	0	68,4	45,6	22,71	0,7	0,7	-
18.09.2022	1,145	49,44	47,88	0	48,42	47,41	1,01	24	0	0	68,3	44,7	23,66	0,7	0,7	-
19.09.2022	1,066	47,35	45,88	0	46,36	45,4	0,96	24	0	0	68,4	45,4	22,98	0,7	0,7	-
20.09.2022	1,159	55,37	53,68	0	54,26	53,13	1,13	24	0	0	66,8	45,4	21,4	0,7	0,7	-
21.09.2022	1,101	48,36	46,85	0	47,32	46,35	0,97	24	0	0	68,8	45,5	23,28	0,7	0,7	-
22.09.2022	1,04	46,83	45,39	0	45,86	44,91	0,95	24	0	0	68,3	45,6	22,76	0,7	0,7	-
23.09.2022	1,062	46,78	45,33	0	45,8	44,85	0,95	24	0	0	68,6	45,4	23,19	0,7	0,7	-
Итого:	32,8	1469,26	1425,96	0	1438,32	1411,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,8															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	111,711	5326,81	5186,5	0	5216,39	5133,21
23.09.2022	144,511	6796,07	6612,46	0	6654,71	6544,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:37:07