

#35158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,513	21,17	21,5	0	20,71	21,26	-0,55	24	0	0	70,3	45,5	24,77	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,526	21,31	21,6	0	20,87	21,36	-0,49	24	0	0	70,4	45,3	25,14	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,521	22,08	22,36	0	21,6	22,11	-0,51	24	0	0	70,2	46,2	24,01	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,538	21,33	21,57	0	20,85	21,33	-0,48	24	0	0	70,9	45,1	25,77	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,512	22,53	22,73	0	22,05	22,48	-0,43	24	0	0	69,4	46	23,37	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,59	24,47	24,6	0	23,97	24,36	-0,39	24	0	0	69,3	44,6	24,75	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,53	27,36	27,53	0	26,83	27,24	-0,41	24	0	0	66,1	46,3	19,82	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,573	25,29	25,47	0	24,76	25,23	-0,47	24	0	0	68,1	45	23,13	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,546	24,53	24,68	0	24	24,44	-0,44	24	0	0	68,1	45,2	22,86	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,586	25,43	25,55	0	24,88	25,29	-0,41	24	0	0	68,9	45,3	23,59	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,59	24,85	24,95	0	24,34	24,71	-0,37	24	0	0	69,1	44,7	24,36	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,578	25,36	25,47	0	24,85	25,22	-0,37	24	0	0	68,3	45,1	23,22	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,553	24,06	24,18	0	23,57	23,94	-0,37	24	0	0	68,6	45,1	23,49	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,532	23,67	23,79	0	23,19	23,54	-0,35	24	0	0	69	46	22,95	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,587	24,25	24,35	0	23,75	24,11	-0,36	24	0	0	69,3	44,6	24,65	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,543	23,56	23,66	0	23,07	23,42	-0,35	24	0	0	68,9	45,3	23,65	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,539	23,14	23,26	0	22,67	23,02	-0,35	24	0	0	69	45,3	23,74	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,527	22,84	22,95	0	22,34	22,71	-0,37	24	0	0	69,1	45,6	23,58	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,513	22,43	22,54	0	21,96	22,3	-0,34	24	0	0	69,1	45,7	23,45	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,55	22,91	23,01	0	22,43	22,77	-0,34	24	0	0	69,6	45,1	24,46	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,51	22,36	22,47	0	21,9	22,23	-0,33	24	0	0	69	45,7	23,36	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,53	24,53	24,63	0	24,03	24,38	-0,35	24	0	0	68,2	46,1	22,11	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,529	23,48	23,6	0	22,99	23,35	-0,36	24	0	0	68,8	45,8	23,02	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,571	23,63	23,72	0	23,13	23,48	-0,35	24	0	0	69,7	45	24,71	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,603	24,59	24,66	0	24,05	24,42	-0,37	24	0	0	69,4	44,3	25,11	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,547	23,09	23,17	0	22,61	22,93	-0,32	24	0	0	69,4	45,1	24,3	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,254	31,94	32,04	0	31,49	31,7	-0,21	24	0	0	55,3	47,4	7,91	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,543	28,21	28,64	0	27,64	28,33	-0,69	24	0	0	66,3	46,6	19,61	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,552	22,56	22,98	0	22,05	22,71	-0,66	24	0	0	70,3	45,3	24,94	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,51	21,44	21,79	0	20,99	21,54	-0,55	24	0	0	70,4	46,1	24,32	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,566	23,48	23,71	0	22,99	23,47	-0,48	24	0	0	69,7	45,1	24,61	0,7	0,7	-
Итого:	16,662	741,88	747,16	0	726,56	739,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,662															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	418,366	14561,79	14496,22	0	14230,03	14374,4
23.09.2023	435,028	15303,67	15243,38	0	14956,59	15113,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:47:22