

#148680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Краснопрудная 45-51, Калининград

5119

5942

ВКТ-7

00211246

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,55	22,67	22,7	0	22,2	22,46	-0,26	24	0	0	69,6	44,9	24,77	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,537	22,39	22,41	0	21,9	22,16	-0,26	24	0	0	69,9	45,4	24,46	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,544	21,87	21,9	0	21,4	21,65	-0,25	24	0	0	70,6	45,1	25,43	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,515	21,61	21,65	0	21,16	21,41	-0,25	24	0	0	69,7	45,3	24,33	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,517	22,16	22,19	0	21,69	21,94	-0,25	24	0	0	69,4	45,4	23,98	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,498	21,42	21,46	0	20,95	21,21	-0,26	24	0	0	69,7	45,9	23,8	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,531	22,38	22,4	0	21,9	22,15	-0,25	24	0	0	70	45,7	24,32	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,542	22,15	22,18	0	21,68	21,94	-0,26	24	0	0	69,9	44,8	25,09	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,485	20,55	20,58	0	20,09	20,34	-0,25	24	0	0	70	45,6	24,3	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,527	22,25	22,28	0	21,75	22,04	-0,29	24	0	0	69,5	45,4	24,18	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,482	20,88	20,93	0	20,44	20,68	-0,24	24	0	0	70,1	46,4	23,66	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,501	21,15	21,18	0	20,69	20,93	-0,24	24	0	0	70,4	46,3	24,18	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,482	20,7	20,74	0	20,25	20,49	-0,24	24	0	0	70,2	46,4	23,8	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,498	20,95	20,98	0	20,5	20,74	-0,24	24	0	0	69,7	45,5	24,23	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,56	23,11	23,14	0	22,6	22,88	-0,28	24	0	0	70,2	45,5	24,71	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,479	19,95	19,98	0	19,51	19,74	-0,23	24	0	0	70,5	45,9	24,59	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,497	20,93	20,96	0	20,48	20,72	-0,24	24	0	0	69,8	45,6	24,23	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,461	20,17	20,21	0	19,73	19,97	-0,24	24	0	0	69,4	46,1	23,3	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,487	20,53	20,56	0	20,1	20,32	-0,22	24	0	0	69,9	45,7	24,19	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,488	20,52	20,55	0	20,08	20,31	-0,23	24	0	0	70,1	45,6	24,43	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,478	20,17	20,2	0	19,74	19,96	-0,22	24	0	0	70	45,8	24,29	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,496	21,51	21,52	0	21,06	21,28	-0,22	24	0	0	69,3	45,7	23,59	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,492	21,21	21,22	0	20,75	20,97	-0,22	24	0	0	70,2	46,3	23,84	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,504	21,03	21,03	0	20,57	20,79	-0,22	24	0	0	69,8	45,4	24,41	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,493	20,97	20,96	0	20,5	20,72	-0,22	24	0	0	69,6	45,6	23,99	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,479	20,44	20,45	0	19,98	20,21	-0,23	24	0	0	69,8	45,8	23,92	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,508	21,08	21,06	0	20,62	20,82	-0,2	24	0	0	70,2	45,5	24,7	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,501	20,9	20,89	0	20,47	20,65	-0,18	24	0	0	70	45,5	24,49	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,522	22,16	22,14	0	21,69	21,89	-0,2	24	0	0	70	45,9	24,05	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,5	21,48	21,47	0	21,04	21,23	-0,19	24	0	0	69,3	45,5	23,77	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,531	22,08	22,07	0	21,62	21,82	-0,2	24	0	0	70	45,4	24,64	0,7	0,7	-
Итого:	15,685	661,37	661,99	0	647,14	654,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,685															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1547,831	56108,1	55835,41	0	54835,31	55339,89
23.09.2025	1563,516	56769,47	56497,4	0	55482,45	55994,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 12:24:44