

#14580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,151	49,4	47,84	0	48,35	47,38	0,97	24	0	0	68,6	44,7	23,83	0,7	0,7	-
25.09.2022	1,211	51,69	50,04	0	50,59	49,54	1,05	24	0	0	68,7	44,7	23,97	0,7	0,7	-
26.09.2022	1,108	48,12	46,63	0	47,11	46,15	0,96	24	0	0	68,5	45	23,52	0,7	0,7	-
27.09.2022	1,056	46,93	45,46	0	45,96	44,98	0,98	24	0	0	68,5	45,5	23,03	0,7	0,7	-
28.09.2022	1,097	56,14	54,45	0	55,04	53,87	1,17	24	0	0	66,6	46,6	20	0,7	0,7	-
29.09.2022	1,116	48,02	46,5	0	47,01	46,02	0,99	24	0	0	68,8	45,1	23,74	0,7	0,7	-
30.09.2022	1,098	48,16	46,64	0	47,13	46,16	0,97	24	0	0	68,4	45	23,33	0,7	0,7	-
01.10.2022	1,285	56,34	54,55	0	55,15	54	1,15	24	0	0	68,7	45,4	23,31	0,7	0,7	-
02.10.2022	1,218	50,46	48,82	0	49,42	48,36	1,06	24	0	0	68,8	44,1	24,73	0,7	0,7	-
03.10.2022	1,136	48,36	46,78	0	47,33	46,3	1,03	24	0	0	68,9	44,9	24,03	0,7	0,7	-
04.10.2022	1,159	51,97	50,31	0	50,9	49,82	1,08	24	0	0	67,8	45	22,79	0,7	0,7	-
Итого:	12,635	555,59	538,02	0	543,99	532,58	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,635															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	144,511	6796,07	6612,46	0	6654,71	6544,3
04.10.2022	157,146	7351,66	7150,48	0	7198,7	7076,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:41:34