

#102614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	1,7	57,96	57,42	0	56,67	56,94	-0,27	24	0	0	69,6	39,6	30,05	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	2,05	74,09	73,47	0	72,48	72,92	-0,44	24	0	0	69,4	41,1	28,31	0,7	0,7	4
26.10.2024	1,824	63,76	63,15	0	62,37	62,65	-0,28	24	0	0	69,7	40,4	29,24	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	1,693	57,77	57,21	0	56,52	56,75	-0,23	24	0	0	69,6	39,5	30,03	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	1,664	56,29	55,74	0	55,08	55,28	-0,2	24	0	0	69,6	39,4	30,23	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	1,481	50,04	49,54	0	48,97	49,19	-0,22	24	0	0	69,5	39,3	30,24	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	1,577	53,49	52,97	0	52,33	52,61	-0,28	24	0	0	69,4	39,2	30,2	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	1,72	59,36	58,82	0	58,09	58,34	-0,25	24	0	0	69,3	39,7	29,64	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	1,568	52,05	51,49	0	50,93	51,16	-0,23	24	0	0	69,5	38,7	30,83	0,7	0,7	-
02.11.2024	2,116	75,75	75,08	0	74,13	74,48	-0,35	24	0	0	69,5	40,9	28,6	0,7	0,7	-
03.11.2024	2,143	77,42	76,75	0	75,72	76,14	-0,42	24	0	0	69,6	41,3	28,35	0,7	0,7	-
04.11.2024	2,032	71,87	71,24	0	70,32	70,72	-0,4	24	0	0	69,5	40,6	28,97	0,7	0,7	-
05.11.2024	2,15	77,94	77,27	0	76,25	76,66	-0,41	24	0	0	69,5	41,3	28,23	0,7	0,7	-
06.11.2024	2,297	85,04	84,27	0	83,2	83,59	-0,39	24	0	0	69,4	41,8	27,63	0,7	0,7	-
07.11.2024	2,223	85,86	85,19	0	84,07	84,45	-0,38	24	0	0	68,1	41,6	26,47	0,7	0,7	-
08.11.2024	1,995	69,5	68,86	0	67,97	68,38	-0,41	24	0	0	69,7	40,3	29,38	0,7	0,7	-
09.11.2024	2,222	79,79	79,1	0	78,07	78,45	-0,38	24	0	0	69,6	41,1	28,49	0,7	0,7	-
10.11.2024	2,491	89,45	88,67	0	87,45	87,95	-0,5	24	0	0	70,6	42,1	28,53	0,7	0,7	-
11.11.2024	2,548	82,98	82,09	0	80,96	81,37	-0,41	24	0	0	74,2	42,7	31,49	0,7	0,7	-
12.11.2024	2,537	81,05	80,2	0	79,06	79,48	-0,42	24	0	0	74,7	42,6	32,14	0,7	0,7	-
13.11.2024	2,618	86,24	85,34	0	84,14	84,61	-0,47	24	0	0	74,3	43,1	31,13	0,7	0,7	-
14.11.2024	2,365	83,57	82,85	0	81,69	82,14	-0,45	24	0	0	71,1	42,1	29	0,7	0,7	-
15.11.2024	2,195	78,06	77,44	0	76,36	76,83	-0,47	24	0	0	69,7	40,9	28,79	0,7	0,7	-
16.11.2024	2,178	77,84	77,23	0	76,15	76,67	-0,52	24	0	0	69,3	40,7	28,65	0,7	0,7	-
17.11.2024	2,469	91,32	90,55	0	89,34	89,79	-0,45	24	0	0	69,4	41,7	27,69	0,7	0,7	-
18.11.2024	2,569	98,1	97,22	0	95,98	96,39	-0,41	24	0	0	69,5	42,7	26,8	0,7	0,7	-
19.11.2024	2,686	99,85	98,84	0	97,61	97,98	-0,37	24	0	0	71	43,5	27,55	0,7	0,7	-
20.11.2024	2,571	95,61	94,69	0	93,51	93,89	-0,38	24	0	0	70,2	42,6	27,53	0,7	0,7	-
21.11.2024	2,998	103,59	102,42	0	101,03	101,45	-0,42	24	0	0	74,5	44,8	29,71	0,7	0,7	-
22.11.2024	2,975	109,56	108,45	0	106,99	107,42	-0,43	24	0	0	72,5	44,7	27,83	0,7	0,7	-
23.11.2024	2,969	101,93	100,84	0	99,47	99,88	-0,41	24	0	0	74	44,1	29,87	0,7	0,7	-
Итого:	68,624	2427,13	2404,4	0	2372,91	2384,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,624															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	1042,134	37658,9	37504,91	0	36803,95	37173,69
23.11.2024	1110,758	40086,03	39909,31	0	39176,86	39558,25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 16:36:46