

#112629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,603	87,51	86,64	0	85,45	85,89	-0,44	24	0	0	73	42,5	30,5	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,634	91,28	90,4	0	89,13	89,62	-0,49	24	0	0	72,7	43,1	29,57	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,493	85,92	85,09	0	83,95	84,37	-0,42	24	0	0	71,7	42	29,73	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	2,329	78,53	77,78	0	76,71	77,15	-0,44	24	0	0	71,6	41,2	30,4	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	2,38	80,89	80,21	0	79,03	79,53	-0,5	24	0	0	71,4	41,3	30,15	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	2,597	89,79	89,02	0	87,76	88,29	-0,53	24	0	0	71,6	42	29,61	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	2,563	88,53	87,76	0	86,52	87,04	-0,52	24	0	0	71,3	41,6	29,68	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	2,677	91,56	90,73	0	89,51	90,01	-0,5	24	0	0	71,2	41,3	29,96	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	2,601	90,68	89,86	0	88,62	89,12	-0,5	24	0	0	71,4	42,1	29,38	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	2,706	94,38	93,52	0	92,19	92,73	-0,54	24	0	0	72,2	42,9	29,36	0,7	0,7	4
03.01.2025	3,029	99,96	98,93	0	97,39	98	-0,61	24	0	0	75,8	44,7	31,12	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	3,217	104,12	102,98	0	101,4	101,99	-0,59	24	0	0	77,2	45,5	31,75	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	3,212	101,73	100,58	0	99,02	99,61	-0,59	24	0	0	77,8	45,3	32,45	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	3,04	98,11	97,07	0	95,57	96,16	-0,59	24	0	0	76,6	44,8	31,85	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	2,514	87,83	87,05	0	85,83	86,32	-0,49	24	0	0	71,2	41,9	29,33	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	2,835	100,62	99,67	0	98,31	98,83	-0,52	24	0	0	72	43,2	28,88	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	2,91	101,49	100,48	0	99,06	99,55	-0,49	24	0	0	73,4	44	29,42	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	2,867	102,2	101,21	0	99,8	100,28	-0,48	24	0	0	72,6	43,8	28,76	0,7	0,7	-
11.01.2025	3,157	108,41	107,24	0	105,72	106,22	-0,5	24	0	0	74,8	44,9	29,9	0,7	0,7	-
12.01.2025	3,089	102	100,8	0	99,43	99,88	-0,45	24	0	0	75,4	44,3	31,11	0,7	0,7	-
13.01.2025	3,171	106,16	104,97	0	103,46	103,97	-0,51	24	0	0	75,8	45,1	30,69	0,7	0,7	-
14.01.2025	3,172	113,88	112,75	0	111,13	111,69	-0,56	24	0	0	73,7	45,1	28,6	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,609	90,2	89,36	0	88,13	88,63	-0,5	24	0	0	71,8	42,2	29,64	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,739	97,27	96,39	0	95,05	95,58	-0,53	24	0	0	71,5	42,7	28,85	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,664	94,57	93,74	0	92,45	92,95	-0,5	24	0	0	71,2	42,4	28,86	0,7	0,7	-
18.01.2025	2,616	95,56	94,76	0	93,44	93,95	-0,51	24	0	0	70,3	42,3	28	0,7	0,7	-
19.01.2025	2,849	101,46	100,53	0	99,14	99,66	-0,52	24	0	0	71,6	42,8	28,78	0,7	0,7	-
20.01.2025	2,932	108,46	107,54	0	105,97	106,55	-0,58	24	0	0	71,8	44,1	27,69	0,7	0,7	-
21.01.2025	2,805	90,56	89,69	0	88,28	88,9	-0,62	24	0	0	75,2	43,4	31,81	0,7	0,7	-
22.01.2025	2,81	89,28	88,33	0	87,02	87,57	-0,55	24	0	0	75,6	43,3	32,3	0,7	0,7	-
23.01.2025	2,991	99,25	98,16	0	96,77	97,27	-0,5	24	0	0	75,1	44,2	30,93	0,7	0,7	-
Итого:	86,811	2972,19	2943,24	0	2901,24	2917,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,811															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1188,415	42834,21	42632,03	0	41862,07	42257,8
23.01.2025	1275,226	45806,4	45575,27	0	44763,31	45175,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:55:48