

#116721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Мюллер и К, ООО
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
Номер абонента 608
Порядковый номер 7824
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16046015
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,132	0	1,52	0	0	1,496	0	0	24	0	58,5	37,4	0,43	0,32	-
22.01.2025	0,117	0	1,445	0	0	1,423	0	0	24	0	58,1	38,4	0,43	0,32	-
23.01.2025	0,118	0	1,44	0	0	1,417	0	0	24	0	58,2	38,4	0,43	0,32	-
24.01.2025	0,142	0	1,699	0	0	1,673	0	0	24	0	57,5	37,2	0,43	0,32	-
25.01.2025	0,13	0	1,675	0	0	1,65	0	0	24	0	56,6	37,8	0,43	0,32	-
26.01.2025	0,113	0	1,719	0	0	1,695	0	0	24	0	54,9	39	0,42	0,32	-
27.01.2025	0,117	0	1,744	0	0	1,719	0	0	24	0	55	38,7	0,43	0,32	-
28.01.2025	0,11	0	1,697	0	0	1,674	0	0	24	0	55	39,4	0,43	0,32	-
29.01.2025	0,125	0	1,763	0	0	1,737	0	0	24	0	55,5	38,3	0,43	0,32	-
30.01.2025	0,107	0	1,661	0	0	1,638	0	0	24	0	54,9	39,3	0,42	0,32	-
31.01.2025	0,124	0	1,717	0	0	1,693	0	0	24	0	55,6	38,1	0,42	0,32	-
01.02.2025	0,132	0	1,674	0	0	1,649	0	0	24	0	56,7	37,6	0,42	0,32	-
02.02.2025	0,119	0	1,509	0	0	1,486	0	0	24	0	57,1	37,9	0,42	0,31	-
03.02.2025	0,113	0	1,435	0	0	1,413	0	0	24	0	57,6	38,5	0,43	0,31	-
04.02.2025	0,114	0	1,526	0	0	1,504	0	0	24	0	56,8	38,7	0,43	0,32	-
05.02.2025	0,147	0	1,691	0	0	1,665	0	0	24	0	57,7	36,6	0,43	0,32	-
06.02.2025	0,113	0	1,606	0	0	1,583	0	0	24	0	56	39,1	0,43	0,32	-
07.02.2025	0,124	0	1,617	0	0	1,593	0	0	24	0	56,9	38,3	0,42	0,32	-
08.02.2025	0,118	0	1,419	0	0	1,396	0	0	24	0	58,6	38,5	0,42	0,32	-
09.02.2025	0,119	0	1,351	0	0	1,329	0	0	24	0	59,4	38,2	0,42	0,31	-
10.02.2025	0,132	0	1,371	0	0	1,348	0	0	24	0	60,4	37	0,42	0,31	-
11.02.2025	0,129	0	1,346	0	0	1,324	0	0	24	0	60,5	37,2	0,42	0,31	-
12.02.2025	0,117	0	1,29	0	0	1,269	0	0	24	0	59,9	37,9	0,42	0,31	-
13.02.2025	0,12	0	1,336	0	0	1,314	0	0	24	0	59,5	37,7	0,42	0,32	-
14.02.2025	0,113	0	1,319	0	0	1,298	0	0	24	0	58,9	38	0,43	0,32	-
15.02.2025	0,129	0	1,406	0	0	1,383	0	0	24	0	59,4	37,2	0,43	0,32	-
16.02.2025	0,11	0	1,259	0	0	1,238	0	0	24	0	59,4	38,1	0,43	0,32	-
17.02.2025	0,193	0	1,658	0	0	1,627	0	0	24	0	63,4	35,1	0,43	0,32	-
18.02.2025	0,112	0	1,347	0	0	1,326	0	0	24	0	58,2	38,1	0,42	0,32	-
19.02.2025	0,127	0	1,408	0	0	1,385	0	0	24	0	59	37,1	0,42	0,32	-
20.02.2025	0,112	0	1,298	0	0	1,277	0	0	24	0	59,2	38,2	0,42	0,32	-
Итого:	3,828	0	46,946	0	0	46,222	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,914														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1807,722	19939,025	0	0,16	19464,516	0	0,158	30987	57
20.02.2025	1811,55	19985,971	0	0,16	19510,739	0	0,158	31731	57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 10:56:33