

# #14516#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Мюллер и К, ООО  
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград  
Номер абонента 608  
Порядковый номер 7824  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16046015  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	3,797	0	30,689	0	0	30,048	0	0	24	0	0	0	68	37,9	0,46	0,36	9,9
22.04.2021	4,297	0	40,724	0	0	39,863	0	0	24	0	0	0	68,5	42,8	0,46	0,37	8,6
23.04.2021	5,208	0	46,055	0	0	45,084	0	0	24	0	0	0	68,4	40,8	0,46	0,37	4,6
24.04.2021	3,827	0	38,036	0	0	37,239	0	0	24	0	0	0	68,1	43,6	0,46	0,37	4,6
25.04.2021	3,985	0	39,629	0	0	38,795	0	0	24	0	0	0	68,4	43,9	0,46	0,37	4
26.04.2021	4,968	0	51,636	0	0	50,547	0	0	24	0	0	0	68,3	44,9	0,45	0,37	3,7
27.04.2021	5,338	0	51,083	0	0	50,008	0	0	24	0	0	0	68,4	42,9	0,46	0,37	2,9
28.04.2021	4,6	0	41,68	0	0	40,801	0	0	24	0	0	0	68,4	41,5	0,46	0,37	4,1
29.04.2021	3,695	0	31,944	0	0	31,271	0	0	24	0	0	0	68,3	40,1	0,45	0,36	6,7
30.04.2021	4,527	0	41,125	0	0	40,272	0	0	24	0	0	0	67,7	40,8	0,38	0,35	9,3
01.05.2021	4,254	0	40,158	0	0	39,308	0	0	24	0	0	0	68,4	42,5	0,39	0,35	7
02.05.2021	4,103	0	44,76	0	0	43,812	0	0	24	0	0	0	68,5	46,1	0,39	0,35	7,3
03.05.2021	4,544	0	44,784	0	0	43,841	0	0	24	0	0	0	68,3	43,5	0,39	0,35	6,2
04.05.2021	2,574	0	21,766	0	0	21,308	0	0	24	0	0	0	68,2	39,3	0,38	0,33	5,8
05.05.2021	3,843	0	30,528	0	0	29,888	0	0	16	0	0	8	68	37,3	0,39	0,35	9,6
06.05.2021	4,307	0	37,717	0	0	36,922	0	0	24	0	0	0	68,3	40,4	0,39	0,35	10,4
07.05.2021	4,525	0	37,083	0	0	36,305	0	0	24	0	0	0	68,1	38,4	0,39	0,35	6,9
08.05.2021	3,994	0	33,708	0	0	32,995	0	0	24	0	0	0	68,3	39,4	0,39	0,36	6,9
09.05.2021	2,877	0	24,392	0	0	23,886	0	0	24	0	0	0	67,7	38,9	0,39	0,35	6,3
10.05.2021	2,688	0	20,911	0	0	20,478	0	0	24	0	0	0	67,6	36,2	0,39	0,34	11,1
11.05.2021	1,852	0	14,039	0	0	13,754	0	0	24	0	0	0	66,9	34,7	0,39	0,34	17,8
12.05.2021	1,493	0	11,04	0	0	10,816	0	0	24	0	0	0	66,7	33,8	0,39	0,33	19,7
13.05.2021	1,301	0	10,135	0	0	9,932	0	0	21	0	0	3	66,4	35,1	0,39	0,34	19,2
14.05.2021	1,404	0	10,989	0	0	10,768	0	0	22	0	0	2	66,5	35,4	0,39	0,35	9,9
15.05.2021	0,997	0	8,655	0	0	8,485	0	0	24	0	0	0	65,7	37,6	0,39	0,35	10,6
16.05.2021	0,76	0	7,384	0	0	7,242	0	0	24	0	0	0	64,9	39,8	0,39	0,35	10
17.05.2021	1,287	0	10,418	0	0	10,21	0	0	24	0	0	0	66,2	36,1	0,39	0,35	12,5
18.05.2021	1,188	0	11,038	0	0	10,828	0	0	24	0	0	0	64,4	38,2	0,39	0,35	14,5
19.05.2021	1,238	0	10,119	0	0	9,917	0	0	24	0	0	0	66,2	36,4	0,39	0,35	11,4
20.05.2021	1,525	0	11,709	0	0	11,472	0	0	24	0	0	0	66,8	35	0,39	0,35	10,4
Итого:	94,996	0	853,934	0	0	836,095	0	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,689																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 707

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1229,099	12046,249	0	0,01	11741,472	0	0,01	4401	6
20.05.2021	1324,095	12900,179	0	0,01	12577,567	0	0,01	5108	19

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 9:00:38