

#14514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Мюллер и К, ООО
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
Номер абонента 608
Порядковый номер 7824
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 16046015
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2023 | 0,099 | 0 | 1,524 | 0 | 0 | 1,502 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 39,2 | 0,37 | 0,25 | - |
| 22.05.2023 | 0,103 | 0 | 1,504 | 0 | 0 | 1,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,9 | 38,4 | 0,37 | 0,25 | - |
| 23.05.2023 | 0,094 | 0 | 1,472 | 0 | 0 | 1,452 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 39,2 | 0,37 | 0,25 | - |
| 24.05.2023 | 0,094 | 0 | 1,435 | 0 | 0 | 1,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 39 | 0,37 | 0,25 | - |
| 25.05.2023 | 0,107 | 0 | 1,604 | 0 | 0 | 1,581 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 39,3 | 0,37 | 0,25 | - |
| 26.05.2023 | 0,133 | 0 | 1,692 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 37,5 | 0,37 | 0,25 | - |
| 27.05.2023 | 0,107 | 0 | 1,516 | 0 | 0 | 1,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 37,9 | 0,37 | 0,25 | - |
| 28.05.2023 | 0,128 | 0 | 1,711 | 0 | 0 | 1,687 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 37,3 | 0,37 | 0,25 | - |
| 29.05.2023 | 0,098 | 0 | 1,459 | 0 | 0 | 1,439 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 38,3 | 0,37 | 0,25 | - |
| 30.05.2023 | 0,098 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,479 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 38,5 | 0,37 | 0,25 | - |
| 31.05.2023 | 0,095 | 0 | 1,447 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 38,5 | 0,37 | 0,25 | - |
| 01.06.2023 | 0,116 | 0 | 1,669 | 0 | 0 | 1,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 38,3 | 0,37 | 0,25 | - |
| 02.06.2023 | 0,098 | 0 | 1,494 | 0 | 0 | 1,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 38,7 | 0,37 | 0,25 | - |
| 03.06.2023 | 0,114 | 0 | 1,625 | 0 | 0 | 1,602 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 38,3 | 0,37 | 0,25 | - |
| 04.06.2023 | 0,111 | 0 | 1,535 | 0 | 0 | 1,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 37,8 | 0,37 | 0,25 | - |
| 05.06.2023 | 0,099 | 0 | 1,507 | 0 | 0 | 1,487 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 38,6 | 0,37 | 0,25 | - |
| 06.06.2023 | 0,091 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 1,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 38,3 | 0,37 | 0,25 | - |
| 07.06.2023 | 0,096 | 0 | 1,421 | 0 | 0 | 1,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 38,2 | 0,37 | 0,25 | - |
| 08.06.2023 | 0,09 | 0 | 1,369 | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 38,2 | 0,37 | 0,25 | - |
| 09.06.2023 | 0,077 | 0 | 1,229 | 0 | 0 | 1,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 38,7 | 0,37 | 0,25 | - |
| 10.06.2023 | 0,083 | 0 | 1,298 | 0 | 0 | 1,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 38,4 | 0,37 | 0,25 | - |
| 11.06.2023 | 0,085 | 0 | 1,329 | 0 | 0 | 1,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 39 | 0,37 | 0,25 | - |
| 12.06.2023 | 0,087 | 0 | 1,319 | 0 | 0 | 1,301 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 38,5 | 0,37 | 0,25 | - |
| 13.06.2023 | 0,102 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 37,4 | 0,39 | 0,27 | - |
| 14.06.2023 | 0,086 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 23 | 1 | 54,7 | 39,9 | 0,35 | 0,26 | - |
| 15.06.2023 | 0,109 | 0 | 1,523 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 39,3 | 0,32 | 0,22 | - |
| 16.06.2023 | 0,085 | 0 | 1,31 | 0 | 0 | 1,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 40,2 | 0,32 | 0,22 | - |
| 17.06.2023 | 0,106 | 0 | 1,635 | 0 | 0 | 1,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 41,4 | 0,32 | 0,23 | - |
| 18.06.2023 | 0,098 | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 41,3 | 0,32 | 0,23 | - |
| 19.06.2023 | 0,096 | 0 | 1,444 | 0 | 0 | 1,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 40 | 0,32 | 0,23 | - |
| 20.06.2023 | 0,098 | 0 | 1,549 | 0 | 0 | 1,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 42,1 | 0,32 | 0,23 | - |
| Итого: | 3,083 | 0 | 45,81 | 0 | 0 | 45,159 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,736 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2023 | 1542,198 | 15726,909 | 0 | 0,152 | 15347,13 | 0 | 0,15 | 16330 | 50 |
| 20.06.2023 | 1545,28 | 15772,717 | 0 | 0,152 | 15392,289 | 0 | 0,15 | 17073 | 51 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:37:16