

#131536#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 08.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Мюллер и К, ООО
Горького 162В, Калининград
608

Заводской номер счётчика 16046015	Показания прибора, ГДж 08.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1823,966	1822,093	1.873	0.447

Подпись исполнителя



с 09.06.25 не пов.



#131535#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 08.06.2025.

Номер абонента 608
 Порядковый номер 7824
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16046015
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,097	0	1,5	0	0	1,479	0	0	24	0	54,9	39,2	0,39	0,3
22.05.2025	-	0,112	0	1,694	0	0	1,67	0	0	24	0	55	39	0,38	0,3
23.05.2025	-	0,1	0	1,539	0	0	1,517	0	0	24	0	55,2	39,4	0,39	0,3
24.05.2025	-	0,11	0	1,57	0	0	1,548	0	0	24	0	55,4	38,3	0,39	0,3
25.05.2025	-	0,091	0	1,413	0	0	1,393	0	0	24	0	54,9	39,3	0,39	0,3
26.05.2025	-	0,097	0	1,492	0	0	1,472	0	0	24	0	54,9	39,2	0,39	0,3
27.05.2025	-	0,088	0	1,376	0	0	1,357	0	0	24	0	54,9	39,4	0,39	0,3
28.05.2025	-	0,104	0	1,467	0	0	1,447	0	0	24	0	55,2	38	0,39	0,31
29.05.2025	-	0,082	0	1,347	0	0	1,329	0	0	24	0	54,7	39,9	0,39	0,3
30.05.2025	-	0,096	0	1,441	0	0	1,421	0	0	24	0	55,2	39,1	0,39	0,3
31.05.2025	-	0,089	0	1,438	0	0	1,417	0	0	24	0	54,8	39,8	0,39	0,3
01.06.2025	-	0,192	0	2,011	0	0	1,979	0	0	24	0	59,1	35,9	0,39	0,3
02.06.2025	-	0,086	0	1,369	0	0	1,35	0	0	24	0	55	39,8	0,39	0,3
03.06.2025	-	0,085	0	1,357	0	0	1,339	0	0	24	0	54,7	39,5	0,39	0,3
04.06.2025	-	0,085	0	1,365	0	0	1,346	0	0	24	0	54,7	39,7	0,39	0,31
05.06.2025	-	0,094	0	1,513	0	0	1,491	0	0	24	0	55,7	40,5	0,39	0,31
06.06.2025	-	0,101	0	1,447	0	0	1,426	0	0	24	0	55,9	39	0,39	0,3
07.06.2025	-	0,079	0	1,336	0	0	1,318	0	0	24	0	54,5	40,3	0,39	0,31
08.06.2025	-	0,082	0	1,404	0	0	1,384	0	0	24	0	54,8	40,6	0,39	0,3
Итого:	-	1,87	0	28,079	0	0	27,683	0	0	456	0	55,24	39,26	0,39	0,3

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1822,093	20134,849	0	0,16	19657,445	0	0,158	33867	57
08.06.2025	1823,966	20162,929	0	0,16	19685,126	0	0,158	34323	57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения