

#14513#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Мюллер и К, ООО
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
Номер абонента 608
Порядковый номер 7824
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16046015
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,087	0	1,317	0	0	1,299	0	0	24	0	55,2	39,3	0,32	0,23	-
22.06.2023	0,079	0	1,3	0	0	1,281	0	0	24	0	55,9	41,2	0,33	0,23	-
23.06.2023	0,082	0	1,298	0	0	1,279	0	0	24	0	55	39,7	0,33	0,23	-
24.06.2023	0,079	0	1,298	0	0	1,279	0	0	24	0	55,3	40,4	0,33	0,23	-
25.06.2023	0,095	0	1,491	0	0	1,469	0	0	24	0	56,9	41,5	0,32	0,23	-
26.06.2023	0,079	0	1,275	0	0	1,257	0	0	24	0	54,6	39,5	0,32	0,23	-
27.06.2023	0,083	0	1,435	0	0	1,415	0	0	24	0	54,2	40,2	0,36	0,27	-
28.06.2023	0,094	0	1,374	0	0	1,354	0	0	24	0	55,4	38,9	0,4	0,31	-
29.06.2023	0,086	0	1,416	0	0	1,396	0	0	24	0	55,4	40,7	0,4	0,31	-
30.06.2023	0,093	0	1,491	0	0	1,469	0	0	24	0	56,2	41	0,4	0,31	-
01.07.2023	0,075	0	1,237	0	0	1,221	0	0	24	0	54,3	39,7	0,4	0,31	-
02.07.2023	0,08	0	1,33	0	0	1,312	0	0	24	0	54,4	39,7	0,4	0,31	-
03.07.2023	0,085	0	1,349	0	0	1,33	0	0	24	0	54,7	39,5	0,4	0,31	-
04.07.2023	0,08	0	1,309	0	0	1,291	0	0	24	0	54,7	39,8	0,4	0,31	-
05.07.2023	0,082	0	1,293	0	0	1,275	0	0	24	0	54,4	39	0,4	0,31	-
06.07.2023	0,088	0	1,365	0	0	1,346	0	0	24	0	54,9	39,2	0,4	0,31	-
07.07.2023	0,074	0	1,217	0	0	1,201	0	0	24	0	53,9	39,2	0,4	0,31	-
08.07.2023	0,07	0	1,179	0	0	1,163	0	0	24	0	53,6	39,1	0,4	0,31	-
09.07.2023	0,085	0	1,316	0	0	1,298	0	0	24	0	54,7	39	0,4	0,31	-
10.07.2023	0,078	0	1,24	0	0	1,223	0	0	24	0	55	39,8	0,4	0,31	-
11.07.2023	0,078	0	1,252	0	0	1,235	0	0	24	0	54,6	39,5	0,4	0,3	-
12.07.2023	0,074	0	1,171	0	0	1,155	0	0	24	0	54,5	39,3	0,4	0,3	-
13.07.2023	0,07	0	1,161	0	0	1,145	0	0	24	0	54,3	39,7	0,4	0,3	-
14.07.2023	0,073	0	1,226	0	0	1,21	0	0	24	0	54,1	39,8	0,4	0,31	-
15.07.2023	0,071	0	1,188	0	0	1,172	0	0	24	0	53,8	39,3	0,4	0,31	-
16.07.2023	0,079	0	1,236	0	0	1,219	0	0	24	0	54,7	39,1	0,4	0,3	-
17.07.2023	0,064	0	1,092	0	0	1,078	0	0	24	0	53,6	39,5	0,4	0,3	-
18.07.2023	0,069	0	1,124	0	0	1,109	0	0	24	0	53,9	39,1	0,4	0,3	-
19.07.2023	0,077	0	1,235	0	0	1,218	0	0	24	0	54,3	39,2	0,4	0,31	-
20.07.2023	0,078	0	1,281	0	0	1,264	0	0	24	0	54,3	39,5	0,4	0,3	-
Итого:	2,387	0	38,496	0	0	37,963	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,57														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	1545,28	15772,717	0	0,152	15392,289	0	0,15	17073	51
20.07.2023	1547,669	15811,215	0	0,152	15430,251	0	0,15	17793	51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:18:52