

# #28773#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Мюллер и К, ООО  
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград  
Номер абонента 608  
Порядковый номер 7824  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)  
Заводской номер 16046015  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,106	0	1,47	0	0	1,449	0	0	24	0	55,1	37,6	0,4	0,3	-
22.07.2023	0,081	0	1,293	0	0	1,275	0	0	24	0	54,6	39,5	0,4	0,31	-
23.07.2023	0,084	0	1,305	0	0	1,287	0	0	24	0	54,7	39,2	0,4	0,3	-
24.07.2023	0,079	0	1,291	0	0	1,274	0	0	24	0	54,4	39,6	0,4	0,31	-
25.07.2023	0,093	0	1,445	0	0	1,425	0	0	24	0	55	39,5	0,4	0,31	-
26.07.2023	0,081	0	1,271	0	0	1,254	0	0	24	0	54,6	39,2	0,4	0,31	-
27.07.2023	0,079	0	1,29	0	0	1,272	0	0	24	0	54,4	39,5	0,4	0,31	-
28.07.2023	0,118	0	1,586	0	0	1,563	0	0	24	0	56,3	38,2	0,4	0,3	-
29.07.2023	0,083	0	1,29	0	0	1,272	0	0	24	0	54,7	39,2	0,4	0,31	-
30.07.2023	0,086	0	1,351	0	0	1,332	0	0	24	0	54,9	39,5	0,4	0,31	-
31.07.2023	0,089	0	1,346	0	0	1,327	0	0	24	0	55,2	39,2	0,4	0,31	-
01.08.2023	0,088	0	1,401	0	0	1,381	0	0	24	0	55,4	40,2	0,4	0,31	-
02.08.2023	0,102	0	1,492	0	0	1,471	0	0	24	0	56,2	39,7	0,4	0,31	-
03.08.2023	0,089	0	1,361	0	0	1,342	0	0	24	0	55	39,2	0,4	0,31	-
04.08.2023	0,08	0	1,315	0	0	1,297	0	0	24	0	54,6	40	0,37	0,28	-
05.08.2023	0,086	0	1,389	0	0	1,369	0	0	24	0	55,4	40,4	0,4	0,31	-
06.08.2023	0,1	0	1,58	0	0	1,556	0	0	24	0	57	41,6	0,4	0,31	-
07.08.2023	0,079	0	1,256	0	0	1,239	0	0	24	0	54,6	39,3	0,4	0,31	-
08.08.2023	0,08	0	1,25	0	0	1,233	0	0	24	0	54	38,5	0,4	0,31	-
09.08.2023	0,095	0	1,37	0	0	1,351	0	0	24	0	54,5	37,8	0,4	0,31	-
10.08.2023	0,087	0	1,329	0	0	1,31	0	0	24	0	54,7	38,9	0,4	0,31	-
11.08.2023	0,086	0	1,304	0	0	1,285	0	0	24	0	55	39	0,4	0,31	-
12.08.2023	0,095	0	1,374	0	0	1,355	0	0	24	0	54,8	38,2	0,4	0,31	-
13.08.2023	0,109	0	1,554	0	0	1,531	0	0	24	0	55,9	38,9	0,4	0,31	-
14.08.2023	0,087	0	1,324	0	0	1,305	0	0	24	0	55,2	39,4	0,4	0,31	-
15.08.2023	0,059	0	1,029	0	0	1,015	0	0	24	0	53,3	39,4	0,39	0,31	-
16.08.2023	0,075	0	1,155	0	0	1,139	0	0	24	0	54	38,3	0,39	0,31	-
17.08.2023	0,081	0	1,246	0	0	1,229	0	0	24	0	54,2	38,5	0,4	0,31	-
18.08.2023	0,096	0	1,476	0	0	1,454	0	0	24	0	56,8	41	0,39	0,31	-
19.08.2023	0,069	0	1,173	0	0	1,156	0	0	22	2	55,1	40,9	0,39	0,31	-
20.08.2023	0,083	0	1,337	0	0	1,318	0	0	23	1	55,7	40,6	0,39	0,31	-
Итого:	2,705	0	41,653	0	0	41,066	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,646														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1547,669	15811,215	0	0,152	15430,251	0	0,15	17793	51
20.08.2023	1550,373	15852,869	0	0,152	15471,319	0	0,15	18534	54

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2023 7:44:32