

#95245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Мюллер и К, ООО
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
Номер абонента 608
Порядковый номер 7824
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16046015
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,097	0	1,821	0	0	1,792	0	0	24	0	59,3	46,4	0,34	0,27	-
22.08.2024	0,108	0	2,037	0	0	2,003	0	0	24	0	60,3	47,5	0,32	0,24	-
23.08.2024	0,1	0	2,053	0	0	2,018	0	0	24	0	60,7	48,8	0,33	0,24	-
24.08.2024	0,114	0	45,211	0	0	44,184	0	0	24	0	71,1	70,5	0,33	0,24	-
25.08.2024	0,104	0	88,049	0	0	86,04	0	0	24	0	71,2	71	0,34	0,26	-
26.08.2024	0,101	0	66,316	0	0	64,795	0	0	24	0	71,5	71,2	0,32	0,27	-
27.08.2024	0,089	0	80,702	0	0	78,946	0	0	24	0	69,3	69,1	0,35	0,29	-
28.08.2024	0,092	0	103,592	0	0	101,255	0	0	24	0	70,9	70,7	0,39	0,31	-
29.08.2024	0,087	0	102,194	0	0	99,877	0	0	24	0	71	70,8	0,39	0,31	-
30.08.2024	0,085	0	105,076	0	0	102,632	0	0	24	0	72,1	71,9	0,39	0,31	-
31.08.2024	0,093	0	105,592	0	0	103,135	0	0	24	0	72,2	72	0,39	0,31	-
01.09.2024	0,09	0	98,491	0	0	96,191	0	0	24	0	72,3	72,1	0,38	0,31	-
02.09.2024	0,095	0	101,062	0	0	98,681	0	0	24	0	72,6	72,4	0,39	0,31	-
03.09.2024	0,095	0	107,996	0	0	105,455	0	0	24	0	72,6	72,4	0,39	0,31	-
04.09.2024	0,088	0	106,084	0	0	103,651	0	0	24	0	71,6	71,4	0,39	0,31	-
05.09.2024	0,094	0	107,38	0	0	104,816	0	0	24	0	73,1	72,9	0,4	0,31	-
06.09.2024	0,086	0	105,808	0	0	103,351	0	0	24	0	72	71,8	0,39	0,31	-
07.09.2024	0,083	0	108,544	0	0	106,072	0	0	24	0	71,2	71,1	0,39	0,31	-
08.09.2024	0,085	0	109,603	0	0	107,026	0	0	24	0	72,5	72,3	0,39	0,31	-
09.09.2024	0,097	0	109,973	0	0	107,416	0	0	24	0	72	71,8	0,39	0,31	-
10.09.2024	0,073	0	74,259	0	0	72,599	0	0	24	0	70,6	70,4	0,39	0,3	-
11.09.2024	0,07	0	1,095	0	0	1,079	0	0	24	0	55,4	39,9	0,38	0,29	-
12.09.2024	0,066	0	1,085	0	0	1,07	0	0	24	0	55,2	40,5	0,38	0,3	-
13.09.2024	0,1	0	1,433	0	0	1,411	0	0	24	0	56,7	39,7	0,38	0,3	-
14.09.2024	0,08	0	1,382	0	0	1,362	0	0	24	0	56,3	42,2	0,38	0,3	-
15.09.2024	0,087	0	1,421	0	0	1,4	0	0	24	0	56,4	41,5	0,38	0,3	-
16.09.2024	0,087	0	1,293	0	0	1,274	0	0	24	0	55,8	39,5	0,38	0,3	-
17.09.2024	0,068	0	1,04	0	0	1,025	0	0	24	0	55,8	40	0,38	0,3	-
18.09.2024	0,079	0	1,195	0	0	1,178	0	0	24	0	56,1	40,1	0,38	0,3	-
19.09.2024	0,071	0	1,019	0	0	1,004	0	0	24	0	56,5	39,5	0,38	0,3	-
20.09.2024	0,064	0	1,035	0	0	1,02	0	0	22	2	55,2	40,2	0,38	0,3	-
Итого:	2,728	0	1743,841	0	0	1703,758	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,652														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1790,774	18002,887	0	0,159	17571,306	0	0,157	27318	54
20.09.2024	1793,503	19746,729	0	0,159	19275,063	0	0,157	28059	57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 13:48:15