

#148679#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО
Горького 162В, Калининград
608
7824
ТВ7 (АСЦП)
16046015
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,069	0	1,164	0	0	1,148	0	0	24	0	54,5	40,1	0,37	0,31	-
22.08.2025	0,084	0	1,285	0	0	1,267	0	0	24	0	55,3	39,4	0,37	0,31	-
23.08.2025	0,072	0	1,201	0	0	1,185	0	0	24	0	54,8	40,2	0,38	0,31	-
24.08.2025	0,085	0	1,322	0	0	1,304	0	0	24	0	55	39,5	0,37	0,31	-
25.08.2025	0,084	0	1,511	0	0	1,491	0	0	24	0	53,5	40	0,38	0,31	-
26.08.2025	0,082	0	1,303	0	0	1,284	0	0	24	0	55	39,8	0,38	0,3	-
27.08.2025	0,094	0	1,399	0	0	1,379	0	0	24	0	55,4	39,1	0,38	0,3	-
28.08.2025	0,079	0	1,301	0	0	1,283	0	0	24	0	55,1	40,4	0,38	0,3	-
29.08.2025	0,071	0	1,232	0	0	1,215	0	0	24	0	55	40,9	0,38	0,3	-
30.08.2025	0,086	0	1,37	0	0	1,35	0	0	24	0	55,7	40,6	0,39	0,3	-
31.08.2025	0,076	0	1,34	0	0	1,321	0	0	24	0	55,4	41,7	0,38	0,3	-
01.09.2025	0,08	0	1,345	0	0	1,326	0	0	24	0	55,4	40,9	0,38	0,3	-
02.09.2025	0,079	0	1,346	0	0	1,327	0	0	24	0	55,6	41,4	0,39	0,3	-
03.09.2025	0,086	0	1,372	0	0	1,353	0	0	24	0	56	40,7	0,39	0,3	-
04.09.2025	0,073	0	1,274	0	0	1,256	0	0	24	0	55,2	41,3	0,38	0,3	-
05.09.2025	0,071	0	1,215	0	0	1,198	0	0	24	0	55,2	41	0,38	0,3	-
06.09.2025	0,066	0	1,181	0	0	1,165	0	0	24	0	54,9	41,3	0,38	0,3	-
07.09.2025	0,078	0	1,285	0	0	1,267	0	0	24	0	55,4	40,6	0,38	0,3	-
08.09.2025	0,07	0	1,194	0	0	1,177	0	0	24	0	55,1	41	0,38	0,3	-
09.09.2025	0,069	0	1,156	0	0	1,14	0	0	24	0	54,7	40,3	0,38	0,3	-
10.09.2025	0,068	0	1,197	0	0	1,181	0	0	24	0	54,6	40,9	0,38	0,3	-
11.09.2025	0,071	0	1,221	0	0	1,204	0	0	24	0	54,9	40,7	0,38	0,3	-
12.09.2025	0,072	0	1,205	0	0	1,188	0	0	24	0	55	40,4	0,38	0,3	-
13.09.2025	0,068	0	1,19	0	0	1,174	0	0	24	0	54,6	40,9	0,38	0,3	-
14.09.2025	0,08	0	1,336	0	0	1,317	0	0	24	0	55,5	41	0,38	0,3	-
15.09.2025	0,087	0	1,315	0	0	1,296	0	0	24	0	55,8	39,7	0,38	0,3	-
16.09.2025	0,074	0	1,229	0	0	1,212	0	0	24	0	54,9	40,3	0,38	0,3	-
17.09.2025	0,078	0	1,265	0	0	1,247	0	0	24	0	54,9	39,9	0,38	0,3	-
18.09.2025	0,081	0	1,301	0	0	1,283	0	0	24	0	55,1	40	0,38	0,3	-
19.09.2025	0,092	0	1,386	0	0	1,366	0	0	24	0	55,6	39,6	0,38	0,3	-
20.09.2025	0,076	0	1,317	0	0	1,299	0	0	24	0	55,7	41,7	0,38	0,3	-
Итого:	2,401	0	39,758	0	0	39,203	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,573														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3,907	64,815	0	0,022	63,901	0	0	1235	3
20.09.2025	6,311	104,576	0	0,022	103,102	0	0	1979	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:33:52