

#35153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО

Горького 162В, Калининград

608

7824

ТВ7 (ASCII)

16046015

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2023 | 0,074 | 0 | 1,204 | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,6 | 38,8 | 0,39 | 0,31 | - |
| 22.09.2023 | 0,078 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 38,2 | 0,39 | 0,31 | - |
| 23.09.2023 | 0,082 | 0 | 1,255 | 0 | 0 | 1,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 38,8 | 0,39 | 0,31 | - |
| 24.09.2023 | 0,079 | 0 | 1,255 | 0 | 0 | 1,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 38,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 25.09.2023 | 0,092 | 0 | 1,354 | 0 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 38 | 0,39 | 0,3 | - |
| 26.09.2023 | 0,08 | 0 | 1,239 | 0 | 0 | 1,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 38,7 | 0,39 | 0,3 | - |
| 27.09.2023 | 0,089 | 0 | 1,391 | 0 | 0 | 1,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 39,9 | 0,39 | 0,31 | - |
| 28.09.2023 | 0,07 | 0 | 1,191 | 0 | 0 | 1,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 39,3 | 0,39 | 0,31 | - |
| 29.09.2023 | 0,082 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 1,243 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 38,1 | 0,39 | 0,31 | - |
| 30.09.2023 | 0,076 | 0 | 1,251 | 0 | 0 | 1,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 39,2 | 0,39 | 0,31 | - |
| 01.10.2023 | 0,078 | 0 | 1,234 | 0 | 0 | 1,217 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 38,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 02.10.2023 | 0,086 | 0 | 1,326 | 0 | 0 | 1,308 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 38,8 | 0,39 | 0,3 | - |
| 03.10.2023 | 0,076 | 0 | 1,261 | 0 | 0 | 1,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 39,5 | 0,39 | 0,31 | - |
| 04.10.2023 | 0,083 | 0 | 1,329 | 0 | 0 | 1,311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 38,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 05.10.2023 | 0,087 | 0 | 1,354 | 0 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 38,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 06.10.2023 | 0,096 | 0 | 1,451 | 0 | 0 | 1,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 38,8 | 0,39 | 0,3 | - |
| 07.10.2023 | 0,106 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | 1,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 37,8 | 0,39 | 0,3 | - |
| 08.10.2023 | 0,089 | 0 | 1,341 | 0 | 0 | 1,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 38,1 | 0,39 | 0,3 | - |
| 09.10.2023 | 0,114 | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 37,2 | 0,39 | 0,3 | - |
| 10.10.2023 | 0,1 | 0 | 1,441 | 0 | 0 | 1,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,9 | 38,1 | 0,39 | 0,3 | - |
| 11.10.2023 | 0,098 | 0 | 1,489 | 0 | 0 | 1,468 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 39 | 0,4 | 0,29 | - |
| 12.10.2023 | 0,096 | 0 | 1,442 | 0 | 0 | 1,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 38,6 | 0,41 | 0,29 | - |
| 13.10.2023 | 0,112 | 0 | 1,695 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 40,1 | 0,43 | 0,31 | - |
| 14.10.2023 | 0,095 | 0 | 1,479 | 0 | 0 | 1,458 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 39,8 | 0,45 | 0,32 | - |
| 15.10.2023 | 0,148 | 0 | 1,761 | 0 | 0 | 1,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 36,3 | 0,44 | 0,31 | - |
| 16.10.2023 | 0,17 | 0 | 1,93 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 36,6 | 0,44 | 0,31 | - |
| 17.10.2023 | 0,123 | 0 | 1,724 | 0 | 0 | 1,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 38,7 | 0,44 | 0,32 | - |
| 18.10.2023 | 0,114 | 0 | 1,644 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 38,9 | 0,44 | 0,32 | - |
| 19.10.2023 | 0,133 | 0 | 1,712 | 0 | 0 | 1,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 37,3 | 0,43 | 0,32 | - |
| 20.10.2023 | 0,134 | 0 | 1,663 | 0 | 0 | 1,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 37,4 | 0,44 | 0,33 | - |
| Итого: | 2,94 | 0 | 42,886 | 0 | 0 | 42,284 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,702 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 1553,034 | 15893,282 | 0 | 0,152 | 15511,16 | 0 | 0,15 | 19278 | 54 |
| 20.10.2023 | 1555,972 | 15936,169 | 0 | 0,152 | 15553,444 | 0 | 0,15 | 19998 | 54 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.10.2023 7:24:02