

#112626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Мюллер и К, ООО
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
Номер абонента 608
Порядковый номер 7824
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16046015
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,118	0	1,75	0	0	1,725	0	0	24	0	55,3	39	0,42	0,32	-
21.12.2024	0,113	0	1,609	0	0	1,586	0	0	24	0	55,7	38,8	0,42	0,32	-
22.12.2024	0,118	0	1,63	0	0	1,606	0	0	24	0	56	38,4	0,42	0,32	-
23.12.2024	0,114	0	1,607	0	0	1,584	0	0	24	0	55,8	38,6	0,42	0,32	-
24.12.2024	0,142	0	1,634	0	0	1,609	0	0	24	0	57,8	36,8	0,43	0,32	-
25.12.2024	0,248	0	2,056	0	0	2,02	0	0	24	0	61,7	32,4	0,43	0,31	-
26.12.2024	0,114	0	1,605	0	0	1,582	0	0	24	0	56,1	38,8	0,42	0,32	-
27.12.2024	0,126	0	1,711	0	0	1,687	0	0	24	0	55,9	38	0,42	0,32	-
28.12.2024	0,111	0	1,658	0	0	1,634	0	0	24	0	55,1	38,9	0,42	0,32	-
29.12.2024	0,113	0	1,666	0	0	1,643	0	0	24	0	55,3	38,9	0,42	0,32	-
30.12.2024	0,117	0	1,655	0	0	1,631	0	0	24	0	55,8	38,7	0,42	0,32	-
31.12.2024	0,114	0	1,646	0	0	1,623	0	0	24	0	55,6	38,8	0,42	0,32	-
01.01.2025	0,12	0	1,685	0	0	1,661	0	0	24	0	55,5	38,3	0,42	0,32	-
02.01.2025	0,114	0	1,635	0	0	1,612	0	0	24	0	55,6	38,7	0,42	0,32	-
03.01.2025	0,136	0	1,51	0	0	1,486	0	0	24	0	58,8	36,9	0,42	0,32	-
04.01.2025	0,116	0	1,374	0	0	1,352	0	0	24	0	58,8	38,3	0,43	0,32	-
05.01.2025	0,131	0	1,466	0	0	1,442	0	0	24	0	59,5	37,8	0,42	0,32	-
06.01.2025	0,14	0	1,476	0	0	1,452	0	0	24	0	59,8	36,8	0,43	0,32	-
07.01.2025	0,129	0	1,684	0	0	1,659	0	0	24	0	56,4	37,8	0,42	0,32	-
08.01.2025	0,119	0	1,628	0	0	1,604	0	0	24	0	56,2	38,4	0,42	0,32	-
09.01.2025	0,121	0	1,541	0	0,001	1,518	0	0,001	24	0	57,4	38,4	0,42	0,32	-
10.01.2025	0,15	0	1,689	0	0	1,662	0	0	24	0	58	36,5	0,42	0,32	-
11.01.2025	0,114	0	1,416	0	0	1,394	0	0	24	0	58	38,5	0,42	0,32	-
12.01.2025	0,128	0	1,506	0	0	1,483	0	0	24	0	58,3	37,6	0,42	0,32	-
13.01.2025	0,12	0	1,455	0	0	1,432	0	0	24	0	58,2	38,2	0,42	0,32	-
14.01.2025	0,122	0	1,486	0	0	1,463	0	0	24	0	58,1	38,2	0,42	0,32	-
15.01.2025	0,123	0	1,638	0	0	1,613	0	0	24	0	56,5	38,3	0,42	0,32	-
16.01.2025	0,138	0	1,786	0	0	1,76	0	0	24	0	56,2	37,5	0,41	0,32	-
17.01.2025	0,118	0	1,651	0	0	1,627	0	0	24	0	55,9	38,6	0,42	0,32	-
18.01.2025	0,13	0	1,768	0	0	1,742	0	0	24	0	55,8	37,9	0,42	0,32	-
19.01.2025	0,134	0	1,8	0	0	1,774	0	0	24	0	55,8	37,9	0,42	0,32	-
20.01.2025	0,139	0	1,621	0	0	1,596	0	0	24	0	58,3	37,6	0,42	0,32	-
Итого:	4,09	0	52,042	0	0,001	51,262	0	0,001	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,977														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	1803,631	19886,982	0	0,159	19413,255	0	0,157	30219	57
20.01.2025	1807,722	19939,025	0	0,16	19464,516	0	0,158	30987	57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 8:01:31