

#78628#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Бульвар Ф. Лефорта 14, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 30547	Показания прибора, МВт×ч 23.04.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	23170,309	23062,306	108.003	92.882

Подпись исполнителя



#78627#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30547
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.03.2024	3,6	4,697	183,26	180,85	24	0	71	49,1
25.03.2024	3,9	4,62	180,04	177,73	24	0	71,3	49,3
26.03.2024	5,5	4,612	175,47	173,09	24	0	71,4	49
27.03.2024	9,1	4,442	174,34	171,97	24	0	71,1	49,3
28.03.2024	11,8	4,294	190	187,59	24	0	70	49,7
29.03.2024	10,7	4,157	177,82	175,55	24	0	69,9	49,5
30.03.2024	13,4	4,172	164,07	161,86	24	0	70,9	49,2
31.03.2024	16,7	3,58	143,43	141,43	24	0	70,5	49,1
01.04.2024	-	3,528	140,5	138,53	24	0	70,5	49,1
02.04.2024	-	4,095	159,81	157,69	24	0	71,1	49,2
03.04.2024	-	4,501	166,05	163,87	24	0	72,6	49,5
04.04.2024	-	4,587	171,95	169,66	24	0	72,9	49,9
05.04.2024	-	4,331	169,32	167,13	24	0	71	49,2
06.04.2024	-	4,248	167,56	165,41	24	0	70,9	49,2
07.04.2024	-	3,848	150,99	148,92	24	0	70,8	49
08.04.2024	-	3,917	155	153,08	24	0	70,7	49,2
09.04.2024	-	2,531	98,8	97,39	24	0	70	48,4
10.04.2024	-	2,565	80,26	79,1	24	0	70	42,5
11.04.2024	-	2,067	75,49	74,29	24	0	69,6	46,9
12.04.2024	-	1,233	50,71	49,84	24	0	69,3	49,4
13.04.2024	-	1,282	53,13	52,18	24	0	69,1	49,4
14.04.2024	-	1,384	56,5	55,55	24	0	69,2	49,2
15.04.2024	-	1,286	53,28	52,37	24	0	69,2	49,5
16.04.2024	-	1,32	53,59	52,66	24	0	69,3	49,1
17.04.2024	-	1,31	53,56	52,63	24	0	69,1	49,1
18.04.2024	-	2,763	110,92	109,47	24	0	69,3	49,2
19.04.2024	-	4,345	171,53	169,56	24	0	71,1	48,2
20.04.2024	-	4,5	169,3	167,3	24	0	71,2	48,2
21.04.2024	-	4,694	179,22	177,15	24	0	71,2	48,6
22.04.2024	-	4,7	183,12	181,14	24	0	71,5	49,4
23.04.2024	-	4,394	164,33	162,48	24	0	72,2	48,7
Итого:	8,1	108,003	4223,35	4167,47	744	-	70,58	48,85

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.03.2024	23062,306	75731,36	72387,37	155182,76
23.04.2024	23170,309	79954,71	76554,84	155926,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____