

#130142#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Бульвар Ф. Лефорта 14, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 30547	Показания прибора, МВт×ч 23.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	24253,254	24216,057	37.197	31.989 + резерв

31.04.25

Подпись исполнителя



#130141#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30547
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.04.2025	-	1,195	48,27	47,34	24	0	69,5	49,2
25.04.2025	-	1,26	47,7	46,77	23,68	128	69,4	47,7
26.04.2025	-	1,169	44,01	43,13	24	0	69,5	48
27.04.2025	-	1,262	47,87	46,95	24	0	69,4	47,9
28.04.2025	-	1,211	46,39	45,51	24	0	69,3	48,2
29.04.2025	-	1,174	44,91	44,03	24	0	69,3	48,4
30.04.2025	-	1,164	43,99	43,13	24	0	69,5	47,9
01.05.2025	-	1,224	46,57	45,7	24	0	69,5	47,9
02.05.2025	-	1,156	46,99	46,11	24	0	69,3	49,1
03.05.2025	-	1,058	45,31	34,87	23,1	128	67,9	47,9
04.05.2025	-	1,324	50,12	48,89	24	0	69,6	47,9
05.05.2025	-	1,202	47,91	47,14	24	0	69,5	48,8
06.05.2025	-	1,19	69,88	68,84	24	0	67,4	50,2
07.05.2025	-	1,275	53,67	52,74	24	0	68,6	49
08.05.2025	-	1,246	49,88	49,04	24	0	69,4	48,8
09.05.2025	-	1,23	49,15	48,39	24	0	69,4	48,9
10.05.2025	-	1,378	54,37	53,48	24	0	69,6	48,6
11.05.2025	-	1,403	56,75	55,85	24	0	69,3	48,9
12.05.2025	-	1,229	49,18	48,31	23,99	128	69,4	49
13.05.2025	-	1,27	51,09	50,2	24	0	69,3	48,9
14.05.2025	-	1,273	51,13	50,19	24	0	69,3	48,9
15.05.2025	-	1,222	50,57	49,7	24	0	68,9	49
16.05.2025	-	1,265	51,84	50,92	24	0	69	49
17.05.2025	-	1,277	50,6	49,66	24	0	69,4	48,6
18.05.2025	-	1,463	57,03	56,07	24	0	69,7	48,3
19.05.2025	-	1,28	52,5	51,61	24	0	69,2	49
20.05.2025	-	1,143	43,9	43,08	24	0	69,8	48,5
21.05.2025	-	1,09	42,56	41,78	23,99	128	69,5	48,9
22.05.2025	-	1,288	50,42	49,53	24	0	69,7	48,8
23.05.2025	-	1,276	51,28	50,38	24	0	69,6	49
Итого:	-	37,197	1495,84	1459,34	718,76	-	69,27	48,64

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718,76 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.04.2025	24216,057	120127,53	116084,7	164671,74
23.05.2025	24253,254	121623,37	117544,04	165390,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения