

#92217#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Бульвар Ф. Лефорта 14, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, МВт×ч	Предыдущие показания, МВт×ч	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
30547	23.08.2024	23.07.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	23309,522	23281,475	28.047	24.12

Подпись исполнителя _____



#92216#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30547
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.07.2024	-	0,88	44,64	43,84	24	0	68,8	52,3
25.07.2024	-	0,867	45,25	44,45	24	0	68,5	52,6
26.07.2024	-	0,643	30,13	29,57	19,12	128	68,7	51,2
27.07.2024	-	0,793	38,98	38,26	24	0	68,5	51,9
28.07.2024	-	0,833	41,01	40,33	24	0	68,7	52,1
29.07.2024	-	0,902	43,18	42,42	24	0	68,8	51,7
30.07.2024	-	0,886	42,84	42,1	24	0	68,7	51,6
31.07.2024	-	0,894	43,68	42,91	24	0	68,6	51,8
01.08.2024	-	0,952	45,33	44,58	24	0	68,9	51,6
02.08.2024	-	0,892	43,25	42,5	24	0	68,9	51,8
03.08.2024	-	0,941	45,79	44,98	24	0	68,7	51,7
04.08.2024	-	0,949	45,58	44,81	24	0	68,9	51,7
05.08.2024	-	0,88	42,63	41,86	24	0	68,9	51,9
06.08.2024	-	0,938	44	43,26	24	0	69,3	51,7
07.08.2024	-	0,949	44,95	44,16	24	0	69,4	51,7
08.08.2024	-	0,884	43,23	42,46	24	0	69,1	52,1
09.08.2024	-	0,88	42,31	41,52	24	0	69,4	52,1
10.08.2024	-	0,952	45,74	44,96	24	0	69,3	52
11.08.2024	-	0,931	47,08	46,22	24	0	68,6	52,1
12.08.2024	-	0,911	43,49	42,7	24	0	69,4	52
13.08.2024	-	0,956	45,94	45,11	24	0	69,4	52
14.08.2024	-	0,98	45,74	44,9	24	0	69,8	52
15.08.2024	-	0,917	44,06	43,3	24	0	69,5	52,2
16.08.2024	-	0,946	46,55	45,72	24	0	69,2	52,3
17.08.2024	-	0,882	44,6	43,78	24	0	69	52,6
18.08.2024	-	0,947	46,39	45,56	24	0	69,5	52,5
19.08.2024	-	0,852	45,11	44,3	24	0	68,9	53,1
20.08.2024	-	0,881	44,88	44,06	24	0	69,3	53
21.08.2024	-	0,926	45,46	44,58	24	0	69,8	52,6
22.08.2024	-	1,023	50,01	48,97	24	0	70,3	53,1
23.08.2024	-	0,98	48,44	47,39	24	0	70,4	53,5
Итого:	-	28,047	1370,27	1345,56	739,12	-	69,14	52,15

Общее время работы системы 744 час.
 Период нормальной работы системы 739,12 час.
 Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.07.2024	23281,475	84752,37	81270,1	158109,83
23.08.2024	23309,522	86122,64	82615,66	158848,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения