

#94579#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Бульвар Ф. Лефорта 14, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 30547	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	23338,861	23309,522	29.339	25.231

Подпись исполнителя



#94513#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30547
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2024	-	0,963	48,39	47,33	24	0	70,4	53,8
25.08.2024	-	0,957	49,36	48,25	24	0	70,2	54
26.08.2024	-	0,875	47,63	46,58	24	0	69,1	54,2
27.08.2024	-	0,925	61	59,88	24	0	68,5	54
28.08.2024	-	0,93	50,47	49,44	24	0	69,4	54,1
29.08.2024	-	0,92	47,87	46,89	24	0	69,9	53,8
30.08.2024	-	0,873	43,56	42,62	24	0	70,7	53,9
31.08.2024	-	0,975	47,21	46,22	24	0	70,9	53,7
01.09.2024	-	1,045	49,16	48,11	24	0	71	53,2
02.09.2024	-	0,921	42,84	41,75	24	0	71,2	53,2
03.09.2024	-	0,938	46,53	45,48	24	0	70,5	53,5
04.09.2024	-	0,92	48,39	47,34	24	0	69,4	53,6
05.09.2024	-	0,874	46,3	45,31	24	0	69,6	53,9
06.09.2024	-	0,884	46,96	45,98	24	0	69,4	53,6
07.09.2024	-	0,945	49,18	48,15	24	0	69,6	53,7
08.09.2024	-	0,998	52,29	51,22	24	0	69,4	53,5
09.09.2024	-	0,911	47,2	46,21	24	0	69,6	53,5
10.09.2024	-	0,933	47,82	46,84	24	0	69,6	53,4
11.09.2024	-	0,898	48,58	47,55	24	0	69,2	53,3
12.09.2024	-	0,945	47,36	46,33	24	0	69,5	52,8
13.09.2024	-	0,792	35,01	34,23	20,93	128	69,4	50,2
14.09.2024	-	0,954	42,25	41,22	24	0	69,3	50,8
15.09.2024	-	1,088	46,55	45,47	24	0	69,6	50,4
16.09.2024	-	0,973	43,82	42,73	24	0	69,3	51
17.09.2024	-	0,986	44,08	42,96	24	0	69,3	50,8
18.09.2024	-	0,99	44,84	43,7	24	0	69,2	51
19.09.2024	-	0,858	35,73	34,85	21,63	128	69,3	50,1
20.09.2024	-	0,954	41,1	40,11	24	0	69,1	50,6
21.09.2024	-	0,983	43,99	42,96	24	0	69,3	50,9
22.09.2024	-	1,104	48,33	47,21	24	0	69,3	50,7
23.09.2024	-	1,027	44,06	43,01	24	0	70	50,8
Итого:	-	29,339	1437,86	1405,93	738,56	-	69,68	52,58

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

738,56 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2024	23309,522	86122,64	82615,66	158848,95
23.09.2024	23338,861	87560,5	84021,59	159587,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения