

#70490#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский,78

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00206088

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x1412

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24.01.2024	70,88	47,81	23,07	187,92	183,7	188,36	186,35	0,03	0,03	0,03	5,92	5,68	4,236	0	24	0	
25.01.2024	70,79	47,9	22,89	185,69	181,55	186,14	184,11	0,01	0,01	0,01	5,88	5,67	4,154	0	24	0	
26.01.2024	74,26	49,49	24,77	193,86	189,12	194,27	192,06	0,01	0,01	0,01	5,91	5,67	4,683	0	24	0	
27.01.2024	73,34	49,27	24,07	193,9	189,25	194,17	191,98	0,01	0,01	0,01	5,94	5,67	4,553	0	24	0	
28.01.2024	72,78	48,5	24,28	188,05	183,61	188,11	186,03	0	0	0	5,94	5,67	4,455	0	24	0	
29.01.2024	73,17	48,97	24,2	188,61	184,13	188,59	186,47	0,02	0,02	0,02	5,94	5,69	4,458	0	24	0	
30.01.2024	72,59	49,02	23,57	185,2	180,85	185,15	183,07	0,02	0,02	0,02	5,9	5,66	4,26	0	24	0	
31.01.2024	71,35	48,51	22,84	186,42	182,18	186,33	184,29	0	0	0	5,87	5,64	4,159	0	24	0	
01.02.2024	71,54	48,21	23,33	187,98	183,68	187,93	185,87	0,01	0,01	0,01	5,83	5,62	4,283	0	24	0	
02.02.2024	72,06	48,22	23,84	189,34	184,96	189,29	187,22	0,01	0,01	0,01	5,85	5,62	4,408	0	24	0	
03.02.2024	70,78	48,25	22,53	186,62	182,43	186,66	184,61	0	0	0	5,9	5,62	4,108	0	24	0	
04.02.2024	70,13	46,76	23,37	185,63	181,54	185,45	183,57	0	0	0	5,82	5,61	4,24	0	24	0	
05.02.2024	69,13	45,8	23,33	169,3	165,63	168,35	166,68	0,12	0,12	0,12	5,55	5,37	3,866	0	24	0	
06.02.2024	73,45	49,43	24,02	188,93	184,4	187,79	185,65	0,06	0,06	0,06	5,86	5,61	4,43	0	24	0	
07.02.2024	73,47	48,83	24,64	187,48	182,99	186,76	184,66	0,04	0,04	0,04	5,86	5,61	4,505	0	24	0	
08.02.2024	76,51	49,55	26,96	174,83	170,31	174,35	172,31	0,07	0,07	0,07	5,89	5,63	4,595	0	24	0	
09.02.2024	77,24	50,11	27,13	177,46	172,8	177,07	174,99	0,04	0,04	0,04	5,91	5,66	4,687	0	24	0	
10.02.2024	76,62	49,31	27,31	178,87	174,23	178,55	176,5	0,05	0,05	0,05	5,91	5,66	4,761	0	24	0	
11.02.2024	74,12	48,25	25,87	177,81	173,49	177,45	175,48	0,04	0,04	0,04	5,91	5,66	4,489	0	24	0	
12.02.2024	70,01	47,16	22,85	178,47	174,56	178	176,15	0,09	0,09	0,09	5,86	5,64	3,99	0	24	0	
13.02.2024	70,47	48,24	22,23	189,39	185,18	189,17	187,1	0,05	0,05	0,05	5,88	5,64	4,113	0	24	0	
14.02.2024	70,51	47,88	22,63	180,64	176,62	180,77	178,81	0,05	0,05	0,05	5,93	5,67	3,995	0	24	0	
15.02.2024	70,58	47,95	22,63	171,42	167,6	171,72	169,89	0,05	0,05	0,05	5,97	5,68	3,792	0	24	0	
16.02.2024	70,36	47,32	23,04	148,42	145,11	148,88	147,32	0,05	0,05	0,05	5,95	5,6	3,342	0	24	0	
17.02.2024	70,74	47,51	23,23	165,98	162,28	166,3	164,53	0,03	0,03	0,03	5,76	5,49	3,767	0	24	0	
18.02.2024	72,22	47,68	24,54	175,18	171,1	175,42	173,52	0,05	0,05	0,05	5,68	5,5	4,199	0	24	0	
19.02.2024	74,19	48,41	25,78	170,36	166,18	170,67	168,79	0,05	0,05	0,05	5,75	5,53	4,282	0	24	0	
20.02.2024	73	48,19	24,81	173,95	169,83	174,27	172,39	0,04	0,04	0,04	5,77	5,54	4,212	0	24	0	
21.02.2024	70,51	47,42	23,09	174,93	171,04	175,3	173,45	0,06	0,06	0,06	5,77	5,54	3,951	0	24	0	
22.02.2024	70,67	48,16	22,51	152,59	149,16	153,08	151,41	0,06	0,06	0,06	5,78	5,41	3,359	0	24	0	*
23.02.2024	70,63	48,11	22,52	165,26	161,56	165,75	163,95	0,04	0,04	0,04	5,87	5,56	3,638	0	24	0	
Итого:				5560,4	5431,07	5560,1	5499,21	1,16	1,16	1,16			129,97	0	744	0	
Средние:	72,19	48,26	23,93								5,85	5,6					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/01/2424:00	74459,9	72699,83	75517,91	74638,14	28,27	28,2	2,35	1680,506	-0,215	17249	20
23/02/2424:00	80020,39	78130,9	81078,01	80137,35	29,43	29,36	3,51	1810,476	-0,215	17993	20
Итого:	5560,49	5431,07	5560,1	5499,21	1,16	1,16	1,16	129,97	0	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 18119ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

