

#126454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 78, Калининград
5346
7969
ВКТ-7
00206088
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2025	3,035	0	185,87	185,44	0,04	182,02	183,15	0,04	0,04	24	0	0	67,8	51,1	16,67	0,57	0,55	6,8
24.03.2025	3,31	0	195,35	194,62	0	191,24	192,25	0	0	24	0	0	68,4	51,1	17,31	0,58	0,55	5,5
25.03.2025	3,006	0	189,16	188,79	0,01	185,17	186,39	0,01	0,01	24	0	0	68,4	52,2	16,24	0,58	0,55	4,4
26.03.2025	3,116	0	205,28	205,02	0,01	200,94	202,32	0,01	0,01	24	0	0	68,4	52,9	15,5	0,58	0,55	6,9
27.03.2025	3,139	0	204,62	204,35	0,02	200,29	201,72	0,02	0,02	24	0	0	68,4	52,8	15,68	0,59	0,56	5,7
28.03.2025	2,718	0	205,16	205,21	0,03	200,82	202,31	0,03	0,03	24	0	0	68,6	55,1	13,51	0,6	0,56	8,9
29.03.2025	2,7	0	208,58	208,71	0,03	204,13	205,73	0,03	0,03	24	0	0	68,6	55,4	13,21	0,59	0,56	9,9
30.03.2025	3,069	0	205,91	205,86	0,02	201,56	203,12	0,02	0,02	24	0	0	68,5	53,3	15,23	0,59	0,55	6,8
31.03.2025	3,008	0	205,45	205,4	0,03	201,11	202,67	0,03	0,03	24	0	0	68,4	53,5	14,96	0,58	0,55	5,9
01.04.2025	3,075	0	197,51	197,37	0,03	193,35	194,82	0,03	0,03	24	0	0	68,4	52,5	15,91	0,58	0,55	-
02.04.2025	2,837	0	201,54	201,49	0,01	197,27	198,73	0,01	0,01	24	0	0	68,5	54,1	14,38	0,59	0,55	-
03.04.2025	2,502	0	191,23	191,16	0,01	187,06	188,35	0,01	0,01	24	0	0	69,6	56,2	13,38	0,59	0,55	-
04.04.2025	2,868	0	196,09	196,02	0,02	191,72	193,21	0,02	0,02	24	0	0	70,3	55,3	14,95	0,57	0,55	-
05.04.2025	3,511	0	197,57	197,18	0,02	193,1	194,61	0,02	0,02	24	0	0	71,1	52,9	18,19	0,57	0,55	-
06.04.2025	3,853	0	205,35	204,78	0,02	200,47	202,02	0,02	0,02	24	0	0	73,1	53,8	19,23	0,58	0,55	-
07.04.2025	3,414	0	201,35	201,09	0,04	196,66	198,26	0,04	0,04	24	0	0	72,4	55	17,35	0,57	0,55	-
08.04.2025	3,297	0	197,79	197,62	0,05	193,38	194,97	0,05	0,05	24	0	0	70,6	53,6	17,04	0,58	0,55	-
09.04.2025	3,313	0	204,59	204,44	0,03	200,07	201,71	0,03	0,03	24	0	0	70,2	53,6	16,56	0,58	0,55	-
10.04.2025	3,507	0	201,36	201,05	0	196,82	198,41	0	0	24	0	0	70,9	53,1	17,81	0,58	0,55	-
11.04.2025	3,183	0	206,34	206,22	0,01	201,79	203,39	0,01	0,01	24	0	0	70,3	54,5	15,77	0,59	0,55	-
12.04.2025	2,933	0	204,38	204,46	0,01	199,82	201,49	0,01	0,01	24	0	0	70,5	55,8	14,67	0,6	0,55	-
13.04.2025	2,433	0	199,09	199,48	0,01	194,64	196,38	0,01	0,01	24	0	0	70,6	58,2	12,49	0,6	0,55	-
14.04.2025	2,113	0	190,01	190,52	0,01	185,78	187,46	0,01	0,01	24	0	0	70,5	59,1	11,36	0,58	0,51	-
15.04.2025	1,609	0	171,85	172,68	0,02	167,99	169,71	0,02	0,02	24	0	0	70,6	61	9,55	0,57	0,48	-
16.04.2025	1,078	0	162,92	164,09	0,01	159,33	161,07	0,01	0,01	24	0	0	69,9	63,2	6,75	0,56	0,48	-
17.04.2025	1,093	0	161,71	162,75	0,01	158,13	159,75	0,01	0,01	24	0	0	70,3	63,4	6,88	0,56	0,47	-
18.04.2025	0,963	0	151,73	152,79	0,02	148,38	149,92	0,02	0,02	24	0	0	70,4	64	6,44	0,55	0,48	-
19.04.2025	1,033	0	177,61	178,7	0,01	173,7	175,36	0,01	0,01	24	0	0	69,9	64	5,94	0,55	0,48	-
20.04.2025	1,082	0	185	185,87	0,02	180,94	182,38	0,02	0,02	24	0	0	70	64	5,97	0,54	0,49	-
21.04.2025	0,944	0	169,19	169,42	0,02	165,58	166,32	0,02	0,02	24	0	0	68,9	63,2	5,68	0,53	0,49	-
22.04.2025	1,029	0	178,48	178,32	0	174,58	174,98	0	0	24	0	0	69,8	64	5,88	0,54	0,49	-
23.04.2025	1,012	0	183,34	183,5	0,01	179,3	180,05	0,01	0,01	24	0	0	70	64,4	5,62	0,54	0,49	-
Итого:	79,783	0	6141,41	6144,4	0,58	6007,14	6053,01	0,58	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,783																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.03.2025	2800,844	143050,17	144083,04	403,54	134953,55	137440,19	403,47
23.04.2025	2880,627	149191,58	150227,44	404,12	140960,69	143493,2	404,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:36:17