

#133947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский проспект 78, Калининград  
5346  
7969  
ВКТ-7  
00206088  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 0,577       | 0            | 222,29     | 223,15     | 0,03       | 217,1   | 218,28  | 0,03      | 0,03      | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 69,6      | 2,64  | 0,54       | 0,5        | -              |
| 25.05.2025 | 0,553       | 0            | 216,21     | 217,16     | 0,01       | 211,14  | 212,42  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 69,9      | 2,61  | 0,54       | 0,5        | -              |
| 26.05.2025 | 0,541       | 0            | 218,1      | 219,05     | 0,01       | 212,99  | 214,24  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 69,9      | 2,53  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 27.05.2025 | 0,533       | 0            | 226,43     | 227,37     | 0          | 221,12  | 222,39  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70        | 2,42  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 28.05.2025 | 0,511       | 0            | 229,64     | 230,63     | 0          | 224,3   | 225,56  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 70        | 2,28  | 0,54       | 0,49       | -              |
| 29.05.2025 | 0,508       | 0            | 222,65     | 223,6      | 0,01       | 217,45  | 218,66  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70,1      | 2,33  | 0,54       | 0,5        | -              |
| 30.05.2025 | 0,524       | 0            | 214,23     | 215,07     | 0          | 209,23  | 210,34  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 70,1      | 2,49  | 0,54       | 0,5        | -              |
| 31.05.2025 | 0,536       | 0            | 209,66     | 210,45     | 0,01       | 204,73  | 205,88  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 69,7      | 2,59  | 0,54       | 0,5        | -              |
| 01.06.2025 | 0,549       | 0            | 210        | 210,84     | 0          | 205,08  | 206,18  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 69,8      | 2,67  | 0,54       | 0,5        | -              |
| 02.06.2025 | 0,511       | 0            | 214,4      | 215,24     | 0          | 209,44  | 210,55  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 69,8      | 2,43  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 03.06.2025 | 0,509       | 0            | 219,56     | 220,29     | 0          | 214,42  | 215,42  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70        | 2,37  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 04.06.2025 | 0,489       | 0            | 223,48     | 224,26     | 0          | 218,26  | 219,29  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 70,1      | 2,23  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 05.06.2025 | 0,492       | 0            | 226,23     | 227,02     | 0,01       | 220,94  | 222,01  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 70,1      | 2,22  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 06.06.2025 | 0,489       | 0            | 224,65     | 225,46     | 0          | 219,45  | 220,48  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 69,9      | 2,22  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 07.06.2025 | 0,51        | 0            | 225,41     | 226,14     | 0,01       | 220,14  | 221,13  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70,1      | 2,3   | 0,55       | 0,5        | -              |
| 08.06.2025 | 0,493       | 0            | 223,36     | 224,07     | 0          | 218,19  | 219,13  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 69,9      | 2,26  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 09.06.2025 | 0,499       | 0            | 220,68     | 221,52     | 0          | 215,53  | 216,62  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 70        | 2,3   | 0,55       | 0,5        | -              |
| 10.06.2025 | 0,489       | 0            | 219,26     | 220,13     | 0,01       | 214,22  | 215,35  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 69,6      | 2,27  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 11.06.2025 | 0,487       | 0            | 222,6      | 223,37     | 0,01       | 217,39  | 218,42  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70,2      | 2,23  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 12.06.2025 | 0,507       | 0            | 222,26     | 223,09     | 0          | 217,07  | 218,15  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70,1      | 2,33  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 13.06.2025 | 0,485       | 0            | 223,35     | 224,18     | 0          | 218,14  | 219,22  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70,2      | 2,21  | 0,54       | 0,5        | -              |
| 14.06.2025 | 0,49        | 0            | 220,29     | 221,03     | 0,01       | 215,22  | 216,21  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 69,6      | 2,27  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 15.06.2025 | 0,483       | 0            | 222,18     | 222,67     | 0          | 216,98  | 217,72  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 70,3      | 2,21  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 16.06.2025 | 0,481       | 0            | 226,04     | 225,95     | 0,03       | 220,76  | 220,92  | 0,03      | 0,03      | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 70,4      | 2,15  | 0,55       | 0,5        | -              |
| 17.06.2025 | 0,469       | 0            | 222,49     | 222,44     | 0          | 217,31  | 217,52  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 70,2      | 2,16  | 0,55       | 0,49       | -              |
| 18.06.2025 | 0,208       | 0            | 113,19     | 109,32     | 0,01       | 110,62  | 106,88  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71        | 70,5      | 0,58  | 0,53       | 0,48       | -              |
| 19.06.2025 | 0           | 0            | 11,79      | 0          | 0          | 11,79   | 0       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 23,7      | 23,7      | -0,06 | 0,54       | 0,48       | -              |
| 20.06.2025 | 0           | 0            | 5,4        | 0          | 0          | 5,4     | 0       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 21,4      | 21,2      | 0,18  | 0,54       | 0,48       | -              |
| 21.06.2025 | 0           | 0            | 0,1        | 0          | 0          | 0,1     | 0       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 20,8      | 21        | -0,25 | 0,54       | 0,48       | -              |
| 22.06.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 20,5      | 20,6      | -0,15 | 0,54       | 0,48       | -              |
| 23.06.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 20,4      | 20,5      | -0,09 | 0,54       | 0,47       | -              |
| Итого:     | 12,923      | 0            | 5655,93    | 5653,5     | 0,16       | 5524,51 | 5528,97 | 0,16      | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 12,923      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.05.2025 | 2905,07  | 155231,88 | 156283,43 | 404,19  | 146862,6  | 149424,52 | 404,12 |
| 23.06.2025 | 2917,993 | 160887,81 | 161936,93 | 404,35  | 152387,11 | 154953,49 | 404,28 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 9:45:46