

#142385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 78, Калининград
5346
7969
ВКТ-7
00206088
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0	0	0,01	0,02	0	0,01	0,02	0	0	24	0	1	20,2	20,3	-0,13	0,34	0,33	-
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,9	-0,18	0,23	0,23	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,5	-0,14	0,23	0,23	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,9	-0,23	0,22	0,22	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,2	19,4	-0,24	0,21	0,22	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,9	-0,26	0,21	0,21	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	19,2	-0,25	0,21	0,21	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	19,2	-0,15	0,34	0,34	-
02.07.2025	0	0	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0	0	24	0	0	19,3	19,5	-0,21	0,48	0,45	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20	-0,22	0,55	0,47	-
04.07.2025	0,316	0	13,69	13,23	0	13,4	13,1	0	0	24	0	0	68,2	44,5	23,72	0,55	0,47	-
05.07.2025	0,623	0	27,84	28,08	0,01	27,25	27,8	0,01	0,01	24	0	0	69,1	46,2	22,89	0,55	0,47	-
06.07.2025	0,794	0	35,7	35,81	0,01	34,92	35,42	0,01	0,01	24	0	0	69,8	47	22,77	0,55	0,47	-
07.07.2025	0,792	0	35,06	35,2	0,02	34,3	34,85	0,02	0,02	24	0	0	70,4	47,3	23,06	0,55	0,48	-
08.07.2025	0,837	0	38,31	37,83	0,02	37,47	37,37	0,02	0,02	24	0	0	70,2	47,9	22,33	0,54	0,48	-
09.07.2025	0,873	0	39,94	38,99	0	39,07	38,52	0	0	24	0	0	70,4	48	22,4	0,54	0,48	-
10.07.2025	0,937	0	41,62	40,34	0,02	40,69	39,86	0,02	0,02	24	0	0	70,7	47,7	23,03	0,54	0,48	-
11.07.2025	0,883	0	40,63	39,92	0	39,73	39,44	0	0	24	0	0	70,2	48	22,27	0,54	0,48	-
12.07.2025	0,892	0	41,75	41,38	0	40,83	40,88	0	0	24	0	0	70,4	48,6	21,81	0,54	0,48	-
13.07.2025	0,902	0	41,45	41,27	0	40,54	40,79	0	0	24	0	0	70,2	48	22,22	0,54	0,48	-
14.07.2025	0,898	0	40,82	40,79	0,01	39,92	40,31	0,01	0,01	24	0	0	70,6	48	22,53	0,54	0,48	-
15.07.2025	0,857	0	39,25	39,44	0	38,38	38,96	0	0	24	0	0	70,5	48,1	22,32	0,54	0,48	-
16.07.2025	0,867	0	39,72	40,02	0	38,81	39,54	0	0	24	0	0	70,4	48	22,41	0,54	0,48	-
17.07.2025	0,875	0	40,69	41,04	0,01	39,8	40,56	0,01	0,01	24	0	0	70,2	48,1	22,02	0,54	0,48	-
18.07.2025	0,853	0	40,98	41,36	0	40,11	40,87	0	0	24	0	0	69,7	48,5	21,25	0,53	0,48	-
19.07.2025	0,857	0	42,18	42,49	0	41,27	42,01	0	0	24	0	0	69,2	48,4	20,84	0,54	0,48	-
20.07.2025	0,927	0	42,64	42,85	0,01	41,72	42,35	0,01	0,01	24	0	0	70,4	48,2	22,2	0,54	0,48	-
21.07.2025	0,841	0	40,09	40,41	0	39,19	39,92	0	0	24	0	0	70	48,5	21,47	0,54	0,48	-
22.07.2025	0,866	0	41,16	41,44	0	40,28	40,95	0	0	24	0	0	69,6	48,1	21,49	0,54	0,48	-
23.07.2025	0,822	0	40,32	40,69	0,01	39,43	40,21	0,01	0,01	24	0	0	69,4	48,6	20,84	0,54	0,48	-
Итого:	16,512	0	763,88	762,63	0,12	747,15	753,76	0,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,512																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	2917,993	160887,81	161936,93	404,35	152387,11	154953,49	404,28
23.07.2025	2934,505	161651,69	162699,56	404,47	153134,26	155707,25	404,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 10:37:04