

#27837#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г. - 23/08/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 78

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч
M сеп. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч
Тхв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00206088 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0х1412 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.07.2023	69,1	47,18	21,92	42,28	41,37	42,45	41,97	0	0	0	5,58	4,77	0,909	0	24	0	
24.07.2023	68,84	47,58	21,26	41,46	40,56	41,7	41,22	0	0	0	5,58	4,77	0,863	0	24	0	
25.07.2023	68,9	47,55	21,35	40,98	40,13	41,31	40,83	0	0	0	5,6	4,77	0,856	0	24	0	
26.07.2023	67,83	48,39	19,44	48,92	47,91	49,36	48,82	0	0	0	5,52	4,78	0,933	0	24	0	
27.07.2023	68,78	47,21	21,57	42,5	41,59	43,08	42,6	0	0	0	5,58	4,77	0,896	0	24	0	
28.07.2023	68,82	47,07	21,75	42,19	41,31	42,83	42,36	0	0	0	5,58	4,78	0,9	0	24	0	
29.07.2023	68,79	47,25	21,54	41,76	40,86	42,57	42,09	0	0	0	5,6	4,77	0,88	0	24	0	
30.07.2023	68,99	46,78	22,21	41,52	40,63	42,32	41,84	0	0	0	5,6	4,77	0,903	0	24	0	
31.07.2023	68,92	47,54	21,38	41,4	40,53	42,17	41,68	0	0	0	5,56	4,77	0,866	0	24	0	
01.08.2023	69,27	46,77	22,5	39,88	39,04	40,51	40,07	0	0	0	5,57	4,81	0,876	0	24	0	
02.08.2023	68,6	47,88	20,72	41,61	40,73	42,04	41,56	0	0	0	5,47	4,83	0,843	0	24	0	
03.08.2023	68,39	48,46	19,93	42,62	41,73	42,91	42,42	0	0	0	5,45	4,84	0,832	0	24	0	
04.08.2023	68,8	47,84	20,96	40,92	40,05	41,05	40,57	0	0	0	5,48	4,84	0,84	0	24	0	
05.08.2023	68,85	47,38	21,47	40,97	40,08	41,14	40,66	0	0	0	5,48	4,85	0,86	0	24	0	
06.08.2023	68,01	47,94	20,07	45,71	44,75	45,88	45,35	0	0	0	5,43	4,84	0,899	0	24	0	
07.08.2023	67,78	48,83	18,95	46,75	45,77	46,86	46,34	0	0	0	5,39	4,85	0,87	0	24	0	
08.08.2023	68,55	47,84	20,71	42,6	41,7	42,8	42,32	0	0	0	5,38	4,83	0,862	0	24	0	
09.08.2023	69,02	47,09	21,93	42,36	41,47	42,46	41,98	0	0	0	5,37	4,83	0,908	0	24	0	
10.08.2023	68,75	47	21,75	42,93	42,02	43,04	42,56	0	0	0	5,37	4,84	0,916	0	24	0	
11.08.2023	68,29	48,22	20,07	43,25	42,34	43,39	42,91	0	0	0	5,36	4,85	0,85	0	24	0	
12.08.2023	68,16	48,2	19,96	44,23	43,31	44,29	43,81	0	0	0	5,36	4,85	0,866	0	24	0	
13.08.2023	68,61	47,4	21,21	43	42,08	42,98	42,5	0	0	0	5,37	4,85	0,894	0	24	0	
14.08.2023	68,77	47,33	21,44	42,05	41,15	42,07	41,59	0	0	0	5,38	4,84	0,884	0	24	0	
15.08.2023	68,59	47,94	20,65	40,91	40,04	41,01	40,53	0	0	0	5,39	4,82	0,829	0	24	0	
16.08.2023	69,46	47,62	21,84	36,92	36,11	37,01	36,57	0	0	0	5,48	4,81	0,791	0	24	0	
17.08.2023	69,08	47,6	21,48	39,4	38,57	39,29	38,83	0	0	0	5,44	4,8	0,83	0	24	0	
18.08.2023	69,01	47,77	21,24	39,13	38,31	39,05	38,57	0	0	0	5,44	4,8	0,816	0	24	0	
19.08.2023	68,65	48,27	20,38	39,61	38,74	39,75	39,27	0	0	0	5,44	4,81	0,79	0	24	0	
20.08.2023	69,27	47,65	21,62	38,26	37,46	38,41	37,94	0	0	0	5,45	4,8	0,81	0	24	0	
21.08.2023	69,21	47,77	21,44	37,69	36,9	37,85	37,38	0	0	0	5,46	4,79	0,792	0	24	0	
22.08.2023	68,94	48,27	20,67	39,75	38,92	39,86	39,39	0	0	0	5,41	4,79	0,806	0	24	0	
23.08.2023	69,32	48	21,32	38,07	37,25	38,17	37,7	0	0	0	5,44	4,79	0,795	0	24	0	
Итого:				1331,6	1303,41	1339,6	1324,23	0	0	0			27,465	0	768	0	
Средние:	68,76	47,67	21,08								5,46	4,8					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/07/2324:00	54017,36	52754,21	55131,18	54469,12	24,75	24,68	-1,17	1156,569	-0,211	12809	20
23/08/2324:00	55348,99	54057,62	56470,79	55793,35	24,75	24,68	-1,17	1184,034	-0,211	13577	20
Итого:	1331,63	1303,41	1339,61	1324,23	0	0	0	27,465	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13629ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

