

#95244#

Отчёт по теплоснабжению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский проспект 78, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7969  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206088  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	1,392	0	158,75	159,69	0,69	155,19	156,89	0,69	0,69	24	0	0	70,6	61,9	8,7	0,53	0,5	-
02.09.2024	1,254	0	150,28	151,31	0,67	146,96	148,67	0,67	0,67	24	0	0	69,9	61,6	8,26	0,53	0,43	-
03.09.2024	0,96	0	110,21	110,93	0,66	107,74	108,97	0,66	0,66	24	0	1	70,7	62,2	8,55	0,54	0,45	-
04.09.2024	1,143	0	120,95	121,55	0,7	118,21	119,41	0,7	0,7	24	0	1	71,1	61,7	9,33	0,54	0,5	-
05.09.2024	1,284	0	158,48	159,3	0,7	155,01	156,48	0,7	0,7	24	0	0	69,9	61,9	8,03	0,54	0,5	-
06.09.2024	1,353	0	157,88	158,7	0,72	154,39	155,91	0,72	0,72	24	0	0	70,3	61,8	8,5	0,54	0,5	-
07.09.2024	1,424	-0,003	142,51	143,46	3,05	139,34	140,97	3,05	3,05	24	0	0	70,7	61,7	8,96	0,54	0,5	-
08.09.2024	1,507	0	165,21	166,09	1,49	161,58	163,21	1,49	1,49	24	0	0	70,1	61,3	8,8	0,54	0,5	-
09.09.2024	1,34	0	153,11	154,09	0,58	149,73	151,42	0,58	0,58	24	0	0	70,1	61,3	8,73	0,54	0,5	-
10.09.2024	1,242	0	143,72	144,74	0,53	140,51	142,2	0,53	0,53	24	0	0	70,6	62	8,59	0,54	0,5	-
11.09.2024	1,203	0	137,76	138,79	0,52	134,74	136,37	0,52	0,52	24	0	0	70,3	61,5	8,72	0,54	0,5	-
12.09.2024	1,151	0	130,68	131,43	0,51	127,82	129,17	0,51	0,51	24	0	0	69,9	61,1	8,76	0,54	0,5	-
13.09.2024	1,157	0	134,03	133,95	0,52	131,03	131,58	0,52	0,52	24	0	0	70,6	62	8,59	0,54	0,51	-
14.09.2024	1,217	0	139,65	139,71	0,5	136,52	137,26	0,5	0,5	24	0	0	70,4	61,7	8,7	0,54	0,51	-
15.09.2024	1,375	0	140,65	141,27	0,52	137,53	138,88	0,52	0,52	24	0	0	70,4	60,6	9,79	0,54	0,51	-
16.09.2024	1,273	0	141,83	142,68	0,51	138,67	140,21	0,51	0,51	24	0	0	70,4	61,5	8,97	0,54	0,51	-
17.09.2024	1,23	0	139,81	140,8	0,51	136,66	138,33	0,51	0,51	24	0	0	70,9	62,1	8,79	0,54	0,5	-
18.09.2024	1,301	0	142,65	143,66	0,51	139,46	141,15	0,51	0,51	24	0	0	70,8	61,7	9,14	0,54	0,5	-
19.09.2024	1,227	0	137,8	138,86	0,52	134,69	136,43	0,52	0,52	24	0	0	70,8	61,9	8,88	0,54	0,5	-
20.09.2024	1,255	0	132,4	133,43	0,51	129,44	131,13	0,51	0,51	24	0	0	70,6	61,2	9,46	0,53	0,51	-
21.09.2024	1,181	0	137,78	138,88	0,52	134,74	136,47	0,52	0,52	24	0	0	70,2	61,7	8,54	0,54	0,5	-
22.09.2024	1,342	0	134,66	135,58	0,52	131,64	133,3	0,52	0,52	24	0	0	70,5	60,5	9,96	0,54	0,51	-
23.09.2024	1,257	0	135,92	136,87	0,52	132,9	134,49	0,52	0,52	24	0	0	70,7	61,4	9,24	0,54	0,51	-
Итого:	29,068	0	3246,72	3265,77	16,48	3174,5	3208,9	16,48	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,068																	

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.08.2024	2141,642	106743,26	107841,4	104,02	99506,76	101705,08	103,95
23.09.2024	2170,71	109989,98	111107,17	120,5	102681,26	104913,98	120,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:59:14