

#32812#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: УКЛП

Адрес: Московский,78

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

Tгв= 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00206088

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

T3=2

KC=0x1412

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qr | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | ч |
| 24.09.2023 | 69,52 | 47,63 | 21,89 | 47,33 | 46,33 | 47,37 | 46,89 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 4,8 | 1,015 | 0 | 24 | 0 | |
| 25.09.2023 | 69,01 | 48,75 | 20,26 | 47,3 | 46,27 | 47,42 | 46,91 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 4,81 | 0,937 | 0 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 68,5 | 49,29 | 19,21 | 49,78 | 48,75 | 49,57 | 49,04 | 0 | 0 | 0 | 5,46 | 4,89 | 0,937 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 68,7 | 48,94 | 19,76 | 47,99 | 46,98 | 47,82 | 47,31 | 0 | 0 | 0 | 5,54 | 4,93 | 0,929 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 68,94 | 48,98 | 19,96 | 45,75 | 44,75 | 45,67 | 45,19 | 0 | 0 | 0 | 5,53 | 4,93 | 0,888 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 68,9 | 49,08 | 19,82 | 45,96 | 44,96 | 45,98 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 4,93 | 0,892 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 68,85 | 48,64 | 20,21 | 47,22 | 46,23 | 47,17 | 46,65 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 4,92 | 0,932 | 0 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 68,61 | 48,76 | 19,85 | 48,92 | 47,85 | 48,86 | 48,33 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 4,92 | 0,95 | 0 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 68,56 | 48,97 | 19,59 | 49,03 | 47,99 | 48,99 | 48,48 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 4,93 | 0,939 | 0 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 69,76 | 47,85 | 21,91 | 44,42 | 43,42 | 44,38 | 43,9 | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 4,86 | 0,95 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 69,45 | 48,29 | 21,16 | 45,28 | 44,3 | 45,38 | 44,87 | 0 | 0 | 0 | 5,66 | 4,78 | 0,937 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 68,47 | 48,52 | 19,95 | 51,4 | 50,3 | 51,08 | 50,51 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 4,79 | 1,003 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 68,6 | 49,02 | 19,58 | 49,67 | 48,6 | 49,51 | 48,99 | 0 | 0 | 0 | 5,65 | 4,81 | 0,952 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 68,92 | 48,13 | 20,79 | 50,22 | 49,15 | 49,96 | 49,47 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 4,79 | 1,021 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 69,19 | 47,22 | 21,97 | 53,49 | 52,33 | 53,05 | 52,49 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 4,79 | 1,15 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 68,64 | 47,9 | 20,74 | 54,37 | 53,21 | 54,07 | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 4,8 | 1,104 | 0 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 68,57 | 48,5 | 20,07 | 53,89 | 52,76 | 53,66 | 53,11 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 4,81 | 1,056 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 68,39 | 48,9 | 19,49 | 55,07 | 53,91 | 54,82 | 54,25 | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 4,84 | 1,051 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 70,08 | 44,45 | 25,63 | 77,22 | 75,49 | 76,06 | 75,35 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 5,66 | 5,04 | 1,937 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 67,94 | 43,84 | 24,1 | 129,67 | 126,95 | 127,31 | 126,16 | 0 | 0 | 0 | 5,84 | 5,34 | 3,054 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 70,21 | 43,47 | 26,74 | 106,11 | 103,75 | 104,14 | 103,25 | 0 | 0 | 0 | 5,82 | 5,33 | 2,773 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 70,3 | 44,49 | 25,81 | 138,05 | 135 | 136,08 | 134,79 | 0 | 0 | 0 | 5,73 | 5,32 | 3,482 | 0 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 69,18 | 45,68 | 23,5 | 157,28 | 153,87 | 155,71 | 154,17 | 0 | 0 | 0 | 5,77 | 5,42 | 3,611 | 0 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 70,6 | 45,41 | 25,19 | 140,35 | 137,22 | 138,63 | 137,3 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 5,48 | 3,456 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 69,99 | 44,72 | 25,27 | 134,36 | 131,42 | 133,02 | 131,77 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,91 | 5,51 | 3,319 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 70,47 | 45,85 | 24,62 | 159,04 | 155,48 | 157,72 | 156,15 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,52 | 3,824 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 71,38 | 46,63 | 24,75 | 169,63 | 165,75 | 168,06 | 166,36 | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 5,51 | 4,101 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 70,47 | 45,97 | 24,5 | 164,02 | 160,39 | 162,63 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | 5,51 | 3,924 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 70,11 | 44,16 | 25,95 | 134,82 | 131,84 | 133,77 | 132,54 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,87 | 5,5 | 3,418 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 68,48 | 43,84 | 24,64 | 132,19 | 129,4 | 131,4 | 130,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,88 | 5,49 | 3,187 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2529,8 | 2474,65 | 2509,2 | 2484,44 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | 57,729 | 0 | 720 | 0 | |
| Средние: | 69,29 | 47,06 | 22,23 | | | | | | | | 5,64 | 5,07 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qo | Qr | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 23/09/2324:00 | 56767,15 | 55445,3 | 57895,23 | 57201,88 | 24,75 | 24,68 | -1,17 | 1211,411 | -0,211 | 14321 | 20 |
| 23/10/2324:00 | 59296,98 | 57919,95 | 60404,52 | 59686,32 | 24,81 | 24,74 | -1,11 | 1269,14 | -0,211 | 15041 | 20 |
| Итого: | 2529,83 | 2474,65 | 2509,29 | 2484,44 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 57,729 | 0 | 720 | 0 |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15072ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

