

#48528#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 78

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00206088

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x1412 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qr | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|--------|--------|---------|------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.10.2023 | 68,48 | 43,84 | 24,64 | 132,19 | 129,4 | 131,4 | 130,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,88 | 5,49 | 3,187 | 0 | 24 | 0 | |
| 24.10.2023 | 69,99 | 44,7 | 25,29 | 137,84 | 134,8 | 137 | 135,7 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 5,51 | 3,405 | 0 | 24 | 0 | |
| 25.10.2023 | 70,18 | 45,15 | 25,03 | 148,47 | 145,21 | 147,5 | 146,08 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,5 | 3,633 | 0 | 24 | 0 | |
| 26.10.2023 | 70,23 | 46,04 | 24,19 | 164,3 | 160,65 | 163,13 | 161,5 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | 5,52 | 3,883 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.10.2023 | 70,32 | 46,36 | 23,96 | 171,05 | 167,25 | 169,81 | 168,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,79 | 5,52 | 4,005 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.10.2023 | 70,96 | 46,1 | 24,86 | 166,08 | 162,32 | 164,75 | 163,11 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,53 | 4,036 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.10.2023 | 71,02 | 46,76 | 24,26 | 173,5 | 169,59 | 172,08 | 170,29 | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 5,52 | 4,111 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.10.2023 | 69,8 | 44,11 | 25,69 | 130,25 | 127,41 | 129,23 | 128,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,91 | 5,51 | 3,27 | 0 | 24 | 0 | |
| 31.10.2023 | 70,2 | 44,27 | 25,93 | 125,14 | 122,38 | 124,13 | 122,99 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 5,51 | 3,171 | 0 | 24 | 0 | |
| 01.11.2023 | 67,17 | 43,87 | 23,3 | 150,97 | 147,9 | 149,89 | 148,52 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 5,76 | 5,47 | 3,442 | 0 | 24 | 0 | |
| 02.11.2023 | 70,44 | 45,18 | 25,26 | 142,82 | 139,66 | 141,45 | 140,09 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 5,54 | 3,523 | 0 | 24 | 0 | |
| 03.11.2023 | 69,95 | 44,29 | 25,66 | 127,83 | 125,02 | 126,61 | 125,44 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,52 | 3,207 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.11.2023 | 70,33 | 44,45 | 25,88 | 137,86 | 134,83 | 136,38 | 135,12 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,5 | 3,484 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.11.2023 | 70,28 | 45,27 | 25,01 | 148,26 | 144,98 | 146,68 | 145,25 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,52 | 3,623 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.11.2023 | 70 | 44,51 | 25,49 | 139,39 | 136,32 | 137,89 | 136,59 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 5,53 | 3,471 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.11.2023 | 70,17 | 44,22 | 25,95 | 138,85 | 135,79 | 137,31 | 136,07 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,52 | 3,521 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.11.2023 | 70,21 | 44,71 | 25,5 | 140,31 | 137,22 | 138,81 | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 5,52 | 3,496 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.11.2023 | 70,41 | 44,68 | 25,73 | 141,07 | 137,93 | 139,57 | 138,25 | 0 | 0 | 0 | 5,82 | 5,52 | 3,543 | 0 | 24 | 0 | |
| 10.11.2023 | 70,14 | 44,96 | 25,18 | 140,08 | 137,01 | 138,67 | 137,37 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 5,52 | 3,446 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.11.2023 | 70,36 | 46,8 | 23,56 | 146,08 | 142,83 | 144,77 | 143,28 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | 5,52 | 3,364 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.11.2023 | 70,45 | 51,25 | 19,2 | 173,71 | 169,84 | 172,54 | 170,39 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5,77 | 5,52 | 3,272 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.11.2023 | 70,4 | 45,15 | 25,25 | 158,38 | 154,86 | 156,63 | 155,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,74 | 5,5 | 3,907 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.11.2023 | 69,27 | 46 | 23,27 | 174,85 | 171,07 | 172,94 | 171,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 5,78 | 5,58 | 3,978 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.11.2023 | 70,45 | 46,91 | 23,54 | 178,89 | 174,9 | 176,92 | 175,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 5,93 | 5,68 | 4,112 | 0 | 24 | 0 | |
| 16.11.2023 | 72,47 | 46,99 | 25,48 | 174,6 | 170,52 | 172,25 | 170,47 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,92 | 5,67 | 4,342 | 0 | 24 | 0 | |
| 17.11.2023 | 75,33 | 47,34 | 27,99 | 169,24 | 164,98 | 167,02 | 165,25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,92 | 5,68 | 4,616 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.11.2023 | 75,7 | 47,02 | 28,68 | 163,74 | 159,58 | 161,82 | 160,14 | 0 | 0 | 0 | 5,94 | 5,68 | 4,573 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.11.2023 | 76,2 | 46,18 | 30,02 | 163,39 | 159,22 | 161,44 | 159,82 | 0 | 0 | 0 | 5,94 | 5,68 | 4,78 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.11.2023 | 75,59 | 46,8 | 28,79 | 163,36 | 159,23 | 161,62 | 159,95 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 5,68 | 4,582 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.11.2023 | 78,49 | 48,66 | 29,83 | 174,81 | 170,09 | 172,95 | 171,05 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 5,67 | 5,072 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.11.2023 | 78,17 | 48,37 | 29,8 | 166,14 | 161,69 | 164,92 | 163,1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 5,66 | 4,819 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.11.2023 | 73,99 | 46,64 | 27,35 | 165,54 | 161,53 | 164,34 | 162,66 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,89 | 5,64 | 4,417 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4928,9 | 4816,01 | 4882,4 | 4833,75 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | | 123,291 | 0 | 768 | 0 | |
| Средние: | 71,47 | 45,86 | 25,61 | | | | | | | | 5,84 | 5,56 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qo | Qr | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/10/2324:00 | 59164,79 | 57790,55 | 60273,12 | 59556,11 | 24,8 | 24,73 | -1,12 | 1265,953 | -0,211 | 15017 | 20 |
| 23/11/2324:00 | 64093,78 | 62606,56 | 65155,57 | 64389,86 | 25,08 | 25,01 | -0,84 | 1389,244 | -0,211 | 15785 | 20 |
| Итого: | 4928,99 | 4816,01 | 4882,45 | 4833,75 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 123,291 | 0 | 768 | 0 |

120.104 Рк

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15918ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

