

Толстикова,77-81 ООО Мастер

**Среднесуточные значения параметров теплотребления**  
**Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.09.24	2.9	0,000	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	21,71	21,31	0,40	0,275	0,279	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
24.09.24	2.9	0,000	0,379	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	22,35	21,81	0,54	0,268	0,273	23:56	00:04	23:56	00:00	00:00	00:04	00:00	00:00		1,2,F
25.09.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,82	22,06	0,76	0,278	0,282	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
26.09.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,16	21,60	0,56	0,279	0,283	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
27.09.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,53	21,95	0,58	0,283	0,287	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
28.09.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,32	21,65	0,67	0,277	0,282	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
29.09.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,46	20,35	1,11	0,277	0,283	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
30.09.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,33	18,15	1,18	0,279	0,286	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
01.10.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,05	16,03	1,02	0,279	0,288	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
02.10.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,87	16,26	0,61	0,281	0,289	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
03.10.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,21	14,92	0,29	0,281	0,290	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
04.10.24	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	15,08	14,85	0,23	0,128	0,131	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
05.10.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,09	14,81	0,28	0,014	0,014	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
06.10.24	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,64	14,27	0,37	0,014	0,014	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
07.10.24	2.9	0,002	0,639	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	19,01	16,23	2,78	0,129	0,132	23:56	00:04	23:56	00:00	00:00	00:04	00:00	00:00		1,2,F
08.10.24	2.9	1,091	191,207	0,000	0,000	193,340	0,000	0,000	48,86	32,00	16,86	0,361	0,342	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
09.10.24	2.9	2,120	331,366	0,000	0,000	335,135	0,000	0,000	49,41	43,00	6,41	0,404	0,382	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.10.24	2.9	2,035	307,153	0,000	0,000	310,651	0,000	0,000	49,42	42,80	6,62	0,399	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.10.24	2.9	2,006	287,893	0,000	0,000	291,177	0,000	0,000	49,45	42,48	6,97	0,390	0,375	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.10.24	2.9	2,201	285,026	0,000	0,000	288,512	0,000	0,000	51,08	43,37	7,71	0,395	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.10.24	2.9	2,312	285,328	0,000	0,000	288,932	0,000	0,000	51,88	43,78	8,10	0,394	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.10.24	2.9	2,111	286,463	0,000	0,000	289,827	0,000	0,000	50,12	42,75	7,37	0,390	0,374	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.10.24	2.9	2,140	284,891	0,000	0,000	288,247	0,000	0,000	50,20	42,69	7,51	0,391	0,376	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.10.24	2.9	2,431	284,555	0,000	0,000	288,337	0,000	0,000	53,17	44,63	8,54	0,399	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.10.24	2.9	2,381	285,026	0,000	0,000	288,742	0,000	0,000	52,67	44,33	8,34	0,399	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.10.24	2.9	2,288	284,862	0,000	0,000	288,452	0,000	0,000	51,82	43,79	8,03	0,402	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.10.24	2.9	2,315	286,314	0,000	0,000	289,882	0,000	0,000	51,55	43,47	8,08	0,406	0,388	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.10.24	2.9	2,301	286,872	0,000	0,000	290,442	0,000	0,000	51,51	43,49	8,02	0,400	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.10.24	2.9	2,138	286,528	0,000	0,000	289,877	0,000	0,000	50,00	42,55	7,45	0,391	0,374	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.10.24	2.9	2,029	288,106	0,000	0,000	291,397	0,000	0,000	49,48	42,45	7,03	0,393	0,375	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.10.24	2.9	2,049	285,689	0,000	0,000	288,947	0,000	0,000	49,45	42,28	7,17	0,400	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	

**Итоговые значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шр, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	33,949	4548,347	0,000	0,000	4602,966	0,000	0,000	35,41	30,84	4,57	0,311	0,305	743:52	00:08	743:52	00:00	00:00	00:08	00:00	00:00	I,J	1,2,F
Среднее	2.9	1,095	146,721	0,000	0,000	148,483	0,000	0,000	35,41	30,84	4,57	0,311	0,305	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.09.24	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.10.24	2.9	4322,433	406954,125	0,000	0,000	412557,531	0,000	0,000	49,45	42,28	7,17	0,400	0,383	64992:20	5458:08	64992:20	00:00	00:00	2554:02	2904:06	00:00	I,J	

