

#16716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 2, отопление 77-79)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 7435
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 4163
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	1,241	0	197,92	0	0	195,987	0	0	24	0	0	2	46	30,6	0	0,37	0,35	0	-
06.10.2022	2,017	0	321,026	0	0	317,829	0	0	24	0	0	0	46,5	40,1	0	0,43	0,39	0	-
07.10.2022	1,986	0	322,431	0	0	319,167	0	0	24	0	0	0	46,9	40,6	0	0,43	0,4	0	-
08.10.2022	1,905	0	317,876	0	0	314,655	0	0	24	0	0	0	46,9	40,8	0	0,42	0,39	0	-
09.10.2022	1,889	0	317,451	0	0	314,252	0	0	24	0	0	0	46,8	40,7	0	0,42	0,39	0	-
10.10.2022	1,971	0	316,676	0	0	313,338	0	0	24	0	0	0	47,8	41,5	0	0,42	0,39	0	-
11.10.2022	1,858	0	316,101	0	0	312,949	0	0	24	0	0	0	46,5	40,6	0	0,42	0,39	0	-
12.10.2022	2,027	0	317,641	0	0	314,216	0	0	24	0	0	2	48,2	41,8	0	0,44	0,4	0	-
13.10.2022	1,84	0	316,661	0	0	313,499	0	0	24	0	0	0	46,5	40,7	0	0,42	0,39	0	-
14.10.2022	1,9	0	314,921	0	0	311,698	0	0	24	0	0	0	47,1	41	0	0,42	0,39	0	-
15.10.2022	1,807	0	307,396	0	0	304,338	0	0	24	0	0	0	46,4	40,5	0	0,42	0,39	0	-
16.10.2022	1,755	0	300,757	0	0	297,763	0	0	24	0	0	0	46,5	40,6	0	0,42	0,39	0	-
17.10.2022	1,759	0	300,352	0	0	297,36	0	0	24	0	0	0	46,5	40,6	0	0,42	0,39	0	-
18.10.2022	1,756	0	301,087	0	0	298,089	0	0	24	0	0	0	46,5	40,6	0	0,42	0,39	0	-
19.10.2022	1,931	0	299,757	0	0	296,618	0	0	24	0	0	0	47,6	41,1	0	0,42	0,39	0	-
20.10.2022	2,02	0	297,827	0	0	294,647	0	0	24	0	0	0	48,1	41,2	0	0,42	0,39	0	-
21.10.2022	2,228	0	300,287	0	0	296,849	0	0	24	0	0	0	49,7	42,2	0	0,42	0,39	0	-
22.10.2022	2	0	303,721	0	0	300,547	0	0	24	0	0	0	47,6	41	0	0,42	0,39	0	-
23.10.2022	1,862	0	303,791	0	0	300,774	0	0	24	0	0	0	46,4	40,2	0	0,42	0,39	0	-
Итого:	35,752	0	5773,679	0	0	5714,575	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,752																		

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	3236,317	303761,781	640	640	299680,188	640,899	622,707	48555,32	741,88	3894,7	2,15
23.10.2022	3272,067	309535,469	640	640	305394,75	640,899	622,707	49011,32	1197,88	3894,7	2,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 17:40:20