

# #14489#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 01.03.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 2214  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33368  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	1,297	45	44,4	24	0	73,5	48,6	8,2
25.02.2021	1,225	41,7	41,13	24	0	71,9	46,3	10,7
26.02.2021	1,392	60,88	60,19	24	0	71,9	51,7	4,9
27.02.2021	1,555	79,92	79,16	24	0	72,9	56	3,2
28.02.2021	1,685	87,8	86,98	24	0	73,9	57,5	3
01.03.2021	1,683	83,92	83,05	24	0	75	57,8	-
Итого:	8,837	399,22	394,91	144	0	0	0	0
Гкал	7,6							

Общее время работы системы, ч 144  
Период нормальной работы системы, ч 144

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	4866,7	232232,98	229905,1	122646,97
01.03.2021	4875,537	232632,2	230300,01	122790,97

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 12.03.2021 13:09:38