

#14484#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	1,22	54,13	53,46	24	0	68,4	49	4
25.04.2021	1,22	55,89	55,22	24	0	68,8	49,9	3,7
26.04.2021	1,307	62,82	62,12	24	0	68,5	50,7	2,9
27.04.2021	1,308	64,24	63,53	24	0	69	51,6	4,1
28.04.2021	1,186	48,53	47,88	24	0	68,5	47,2	6,7
29.04.2021	1,098	43,35	42,75	24	0	68,6	45,9	9,3
30.04.2021	0,721	29,86	29,33	24	0	66,9	46,8	7
01.05.2021	0,425	17,85	17,42	24	0	66,9	47,4	7,3
02.05.2021	0,406	17,74	17,31	24	0	66,4	47,6	6,2
03.05.2021	0,426	17,73	17,31	24	0	67	47,4	5,8
04.05.2021	0,441	22,76	22,34	24	0	64,2	47,1	9,6
05.05.2021	0,384	16,83	16,43	24	0	66,4	47,7	10,4
06.05.2021	0,425	18,38	17,96	24	0	66,5	47,6	6,9
07.05.2021	0,381	16,77	16,37	24	0	66,4	47,8	6,9
08.05.2021	0,418	18,04	17,64	24	0	66,6	47,5	6,3
09.05.2021	0,41	17,88	17,47	24	0	66,6	47,8	11,1
10.05.2021	0,414	18,76	18,36	24	0	66,2	48,1	17,8
11.05.2021	0,391	17,6	17,19	24	0	66,4	48,2	19,7
12.05.2021	0,38	16,9	16,52	24	0	66,5	48	19,2
13.05.2021	0,342	15,42	15,05	24	0	66,5	48,2	9,9
14.05.2021	0,379	17,36	16,97	24	128	66,2	48,3	10,6
15.05.2021	0,316	14,64	14,27	24	0	66,4	48,4	10
16.05.2021	0,41	18,41	18,01	24	0	66,4	48,1	12,5
17.05.2021	0,351	15,96	15,56	24	0	66,4	48,4	14,5
18.05.2021	0,362	16,45	16,08	24	0	66,4	48,3	11,4
19.05.2021	0,363	17,33	16,93	24	0	66,2	48,5	10,4
20.05.2021	0,356	15,82	15,43	24	0	66,8	48,2	-
21.05.2021	0,325	14,82	14,46	24	0	66,7	48,4	14
22.05.2021	0,325	14,94	14,57	24	0	66,6	48,5	-
23.05.2021	0,36	15,72	15,33	24	0	67,1	48,2	-
Итого:	16,85	752,93	739,27	720	0	0	0	0
Гкал	14,491							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2021	4952,753	236415,45	234041,62	124062,97
23.05.2021	4969,603	237168,38	234780,89	124782,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:49:14