

#14467#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,318	10,12	9,79	24	0	69,3	44	-
28.04.2022	0,324	10,55	10,21	24	0	69	44,4	-
29.04.2022	0,333	10,73	10,38	24	0	69,1	44,1	-
30.04.2022	0,37	11,58	11,23	24	0	69,5	43,9	-
01.05.2022	0,356	11,28	10,92	24	0	69,4	44,4	-
02.05.2022	0,32	10,52	10,17	24	0	69	44,5	-
03.05.2022	0,348	11,08	10,74	24	0	69,2	44	-
04.05.2022	0,361	11,52	11,16	24	0	69,2	44,2	-
05.05.2022	0,328	10,61	10,26	24	0	69	44,2	-
06.05.2022	0,337	10,89	10,54	24	0	69	44	-
07.05.2022	0,333	10,78	10,42	24	0	69,2	44,2	-
08.05.2022	0,327	10,67	10,32	24	0	69,1	44,2	-
09.05.2022	0,293	9,83	9,49	24	0	69	44,8	-
10.05.2022	0,355	11,33	10,96	24	0	69	44,1	-
11.05.2022	0,343	11,03	10,67	24	0	69,2	44,4	-
12.05.2022	0,34	11,12	10,75	24	0	69,1	44,7	-
13.05.2022	0,323	10,66	10,3	24	0	69,2	45	-
14.05.2022	0,338	11	10,63	24	0	69,2	44,5	-
15.05.2022	0,362	11,56	11,18	24	0	69,5	44,4	-
16.05.2022	0,306	10,27	9,92	24	0	69,1	44,7	-
17.05.2022	0,297	10,05	9,7	24	128	69	44,9	-
18.05.2022	0,339	10,94	10,59	24	0	69,3	44,3	-
19.05.2022	0,315	10,19	9,85	24	0	69,8	44,6	-
20.05.2022	0,323	10,62	10,25	24	0	69,3	44,5	-
21.05.2022	0,343	11,09	10,73	24	0	69,5	44,4	-
22.05.2022	0,335	10,96	10,61	24	0	69,2	44,8	-
23.05.2022	0,324	10,69	10,34	24	0	69,2	45,2	-
Итого:	8,991	291,67	282,11	648	0	0	0	0
Гкал	7,732							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	5338,025	256714,5	254131,27	132893,77
23.05.2022	5347,016	257006,17	254413,38	133541,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:18:20