

#14479#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,32	18,94	18,52	24	0	69,7	55,4	-
25.06.2023	0,324	19,61	19,19	24	0	69,5	55,5	-
26.06.2023	0,329	19,5	19,07	24	0	69,6	55,5	-
27.06.2023	0,322	19,21	18,8	24	0	69,6	55,5	-
28.06.2023	0,316	25,57	25,12	24	0	68,6	55,6	-
29.06.2023	0,324	30,22	29,74	24	0	67,5	55,4	-
30.06.2023	0,342	20,04	19,64	24	0	69,7	55,3	-
01.07.2023	0,317	18,83	18,43	24	0	69,7	55,5	-
02.07.2023	0,337	19,89	19,48	24	0	69,6	55,4	-
03.07.2023	0,334	20,07	19,65	24	0	69,5	55,4	-
04.07.2023	0,34	19,95	19,55	24	0	69,7	55,3	-
05.07.2023	0,343	21,29	20,87	24	0	69,1	55,4	-
06.07.2023	0,317	19,29	18,87	24	0	69,4	55,6	-
07.07.2023	0,316	20,01	19,6	24	0	69	55,6	-
08.07.2023	0,346	21,02	20,59	24	0	69,2	55,4	-
09.07.2023	0,33	19,72	19,29	24	0	69,6	55,5	-
10.07.2023	0,332	19,35	18,93	24	0	69,9	55,4	-
11.07.2023	0,326	20,29	19,88	24	0	69,1	55,6	-
12.07.2023	0,326	19,59	19,18	24	0	69,5	55,5	-
13.07.2023	0,324	27,87	27,41	24	0	67,7	55,6	-
14.07.2023	0,315	19,15	18,74	24	0	69,5	55,6	-
15.07.2023	0,33	19,71	19,28	24	0	69,5	55,5	-
16.07.2023	0,297	18,64	18,23	24	0	69,3	55,8	-
17.07.2023	0,323	19,55	19,13	24	0	69,5	55,6	-
18.07.2023	0,313	19,15	18,72	24	0	69,4	55,6	-
19.07.2023	0,333	20,11	19,69	24	0	69,4	55,4	-
20.07.2023	0,333	20,18	19,74	24	0	69,4	55,5	-
21.07.2023	0,323	19,62	19,22	24	0	69,4	55,5	-
22.07.2023	0,357	21,07	20,63	24	0	69,5	55,2	-
23.07.2023	0,349	20,96	20,53	24	0	69,4	55,4	-
Итого:	9,838	618,4	605,72	720	0	0	0	0
Гкал	8,461							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2023	5670,654	280306,51	277526,61	142291,97
23.07.2023	5680,492	280924,91	278132,33	143011,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:31:35