

#90680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68А, Калининград

4395

2214

SKM-01

33368

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	0,35	18,53	18,19	24	0	69,5	53,6	-
25.06.2024	0,34	18,04	17,71	24	0	69,5	53,7	-
26.06.2024	0,351	18,49	18,12	24	0	69,6	53,6	-
27.06.2024	0,321	17,14	16,83	24	0	69,5	53,7	-
28.06.2024	0,304	16,83	16,53	24	0	69,2	53,9	-
29.06.2024	0,31	16,82	16,49	24	0	69,4	53,8	-
30.06.2024	0,283	15,82	15,5	24	128	69,2	54	-
01.07.2024	0,306	16,82	16,54	24	128	69,2	53,9	-
02.07.2024	0,305	16,61	16,3	24	0	69,4	53,9	-
03.07.2024	0,331	17,82	17,49	24	0	69,4	53,7	-
04.07.2024	0,34	18,64	18,29	24	0	69,1	53,7	-
05.07.2024	0,34	18,34	17,98	24	0	69,3	53,7	-
06.07.2024	0,352	18,88	18,5	24	0	69,3	53,6	-
07.07.2024	0,333	17,77	17,44	24	0	69,4	53,6	-
08.07.2024	0,323	20,19	19,82	24	0	68,7	53,8	-
09.07.2024	0,321	17,15	16,8	24	0	69,4	53,6	-
10.07.2024	0,328	17,52	17,17	24	0	69,3	53,6	-
11.07.2024	0,31	16,62	16,3	24	0	69,4	53,6	-
12.07.2024	0,301	16,26	15,9	24	0	69,3	53,6	-
13.07.2024	0,317	17,15	16,8	24	128	69,3	53,6	-
14.07.2024	0,323	17,35	16,99	24	0	69,2	53,6	-
15.07.2024	0,333	17,59	17,26	24	0	69,4	53,5	-
16.07.2024	0,306	16,51	16,19	24	0	69,3	53,7	-
17.07.2024	0,31	16,66	16,33	24	128	69,4	53,7	-
18.07.2024	0,305	18,8	18,44	24	128	68,4	53,7	-
19.07.2024	0,322	17,37	17,02	24	0	69	53,4	-
20.07.2024	0,325	16,98	16,63	24	0	69,3	53,2	-
21.07.2024	0,316	16,58	16,28	24	0	69,3	53,3	-
22.07.2024	0,308	16,48	16,13	24	0	69,2	53,4	-
23.07.2024	0,334	17,56	17,21	24	0	69,2	53,2	-
Итого:	9,648	523,32	513,18	720	0	0	0	0
Гкал	8,297							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	6004,331	295504,16	292497,82	151075,3
23.07.2024	6013,979	296027,48	293011	151795,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2024 16:06:27