

#142384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68А, Калининград

4395

2214

SKM-01

33368

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2025	0,367	22,03	21,63	24	0	69,2	55,1	-
25.06.2025	0,386	22,02	21,62	24	0	69,7	54,9	-
26.06.2025	0,401	22,65	22,24	24	0	69,7	54,8	-
27.06.2025	0,369	21,29	20,9	24	0	69,5	54,9	-
28.06.2025	0,387	22,35	21,94	24	0	69,4	54,9	-
29.06.2025	0,353	20,65	20,26	24	0	69,4	55	-
30.06.2025	0,343	20,33	19,94	24	0	69,4	55,1	-
01.07.2025	0,347	20,54	20,15	24	0	69,5	55,2	-
02.07.2025	0,322	19,1	18,71	24	0	69,5	55,3	-
03.07.2025	0,323	18,98	18,59	24	0	69,6	55,2	-
04.07.2025	0,346	20,16	19,76	24	0	69,6	55,1	-
05.07.2025	0,336	19,85	19,46	24	0	69,5	55,3	-
06.07.2025	0,344	19,98	19,6	24	0	69,5	55,1	-
07.07.2025	0,341	19,63	19,24	24	0	69,7	55,1	-
08.07.2025	0,344	19,89	19,5	24	0	69,7	55,1	-
09.07.2025	0,357	20,59	20,2	24	0	69,6	55	-
10.07.2025	0,369	21,35	20,96	24	0	69,5	55	-
11.07.2025	0,362	20,5	20,11	24	0	69,8	55	-
12.07.2025	0,344	19,89	19,5	24	0	69,6	55,1	-
13.07.2025	0,359	20,64	20,24	24	0	69,6	55,1	-
14.07.2025	0,322	19,1	18,72	24	0	69,6	55,4	-
15.07.2025	0,346	19,67	19,29	24	0	69,9	55,1	-
16.07.2025	0,33	19,12	18,74	24	0	69,8	55,2	-
17.07.2025	0,358	21,43	21,02	24	0	69,4	55,1	-
18.07.2025	0,347	20,4	20	24	0	69,5	55,2	-
19.07.2025	0,36	20,47	20,07	24	0	69,8	55	-
20.07.2025	0,322	19,31	18,93	24	0	69,4	55,5	-
21.07.2025	0,322	18,83	18,45	24	0	69,7	55,4	-
22.07.2025	0,325	18,99	18,6	24	0	69,6	55,3	-
23.07.2025	0,315	18,56	18,18	24	0	69,7	55,4	-
Итого:	10,447	608,3	596,55	720	0	0	0	0
Гкал	8,984							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2025	6359,976	313074,42	309820,11	159821,16
23.07.2025	6370,423	313682,72	310416,66	160541,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:55:24