

#148677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68А, Калининград

4395

2214

SKM-01

33368

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2025	0,43	31,39	30,94	24	0	67,6	55,5	-
25.08.2025	0,403	31,16	30,73	24	0	67,3	55,7	-
26.08.2025	0,414	26,56	26,14	24	0	68,4	55,4	-
27.08.2025	0,394	24,32	23,91	24	0	68,5	54,8	-
28.08.2025	0,386	21,42	21,03	24	0	70	54,9	-
29.08.2025	0,348	19,99	19,62	24	0	69,9	55,2	-
30.08.2025	0,354	21,36	20,99	24	0	69,3	55,4	-
31.08.2025	0,36	21,76	21,38	24	0	69,3	55,4	-
01.09.2025	0,347	20,75	20,39	24	0	69,5	55,5	-
02.09.2025	0,328	20,15	19,79	24	0	69,3	55,6	-
03.09.2025	0,333	20,3	19,94	24	0	69,3	55,6	-
04.09.2025	0,334	21,06	20,67	24	0	69,1	55,6	-
05.09.2025	0,351	20,85	20,46	24	0	69,6	55,5	-
06.09.2025	0,204	15,64	15,29	24	0	68,5	57,6	-
07.09.2025	0,19	14,26	13,93	24	0	68,4	56,6	-
08.09.2025	0,179	14,49	14,16	24	0	68,4	56,6	-
09.09.2025	0,157	13,34	13,01	24	0	68,3	58,1	-
10.09.2025	0,159	14,2	13,87	24	0	68,5	58,2	-
11.09.2025	0,188	14,21	13,88	24	0	68,4	58	-
12.09.2025	0,281	17,65	17,29	24	0	68,7	56,9	-
13.09.2025	0,361	21,13	20,74	24	0	69,7	55,3	-
14.09.2025	0,387	22,55	22,16	24	0	69,7	55,2	-
15.09.2025	0,357	20,45	20,08	24	0	70	55,2	-
16.09.2025	0,384	21,17	20,78	24	0	70,4	55,1	-
17.09.2025	0,388	21,11	20,73	24	0	70,6	55,1	-
18.09.2025	0,38	20,59	20,22	24	0	70,8	55,1	-
19.09.2025	0,393	21,34	20,96	24	0	70,5	55	-
20.09.2025	0,35	19,53	19,16	24	0	70,4	55,3	-
21.09.2025	0,378	20,42	20,05	24	0	70,7	55,1	-
22.09.2025	0,36	19,78	19,42	24	0	70,6	55,2	-
23.09.2025	0,387	21,05	20,66	24	0	70,6	55	-
Итого:	10,265	633,98	622,38	744	0	0	0	0
Гкал	8,828							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2025	6380,81	314330,18	311051,95	161285,14
23.09.2025	6391,075	314964,16	311674,33	162029,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:28:45