

#14486#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,36	16,32	16	24	0	66,6	48,4	-
25.09.2021	0,328	15,74	15,4	24	0	66	48,8	-
26.09.2021	0,377	18,59	18,22	24	0	65,6	49	-
27.09.2021	0,353	16,1	15,74	24	0	66,5	48,5	-
28.09.2021	0,373	16,05	15,69	24	0	67,2	48,2	-
29.09.2021	0,352	15	14,64	24	0	67,4	48	-
30.09.2021	0,334	14,47	14,11	24	0	67,2	48,2	-
Итого:	2,477	112,27	109,8	168	0	0	0	0
Гкал	2,13							

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2021	5005,812	238934,36	236503,72	127734,93
30.09.2021	5008,289	239046,63	236613,52	127902,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:21:09