

#64085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	1,433	54,49	53,77	24	0	73,7	51,1	3,5
25.11.2023	1,614	59,56	58,75	24	0	77,8	54,5	-0,2
26.11.2023	1,754	63,44	62,57	24	0	80,1	56,3	-2,4
27.11.2023	1,815	66,63	65,71	24	0	82,1	58,6	-7,5
28.11.2023	1,853	73,23	72,26	24	0	82,3	60,6	-7,3
29.11.2023	1,837	80,61	79,6	24	0	83,3	62,8	-6,5
30.11.2023	1,72	76,16	75,19	24	0	82	62,6	-5,4
01.12.2023	1,812	80,41	79,41	24	0	80,2	61	-
02.12.2023	1,836	80,68	79,68	24	0	79	59,6	-
03.12.2023	1,822	80,89	79,89	24	0	78,5	59,2	-
04.12.2023	1,774	79,39	78,4	24	0	78,2	59,1	-
05.12.2023	1,857	78,95	77,89	24	0	81,1	61	-
06.12.2023	1,876	75,82	74,81	24	0	82,9	61,8	-
07.12.2023	1,842	78,54	77,53	24	0	81,2	61,2	-
08.12.2023	1,876	77,3	76,28	24	0	82,3	61,5	-
09.12.2023	1,887	77,49	76,49	24	0	82,6	61,8	-
10.12.2023	1,815	79,2	78,18	24	0	79,5	59,9	-
11.12.2023	1,702	80,59	79,59	24	0	76,6	58,6	-
12.12.2023	1,543	85,53	84,49	24	0	72,8	56,3	-
13.12.2023	1,651	71,58	70,57	24	0	76,3	56,3	-
14.12.2023	1,759	79,47	78,36	24	0	78,6	59,7	-
15.12.2023	1,655	80,03	79,02	24	0	75,9	58,2	-
16.12.2023	1,551	79,41	78,43	24	0	71	54,2	-
17.12.2023	1,389	55,41	54,64	24	0	71,1	49,6	-
18.12.2023	1,336	52,54	51,81	23,99	128	71,2	49,4	-
19.12.2023	1,399	57,3	56,56	24	0	71,2	50,2	-
20.12.2023	1,52	72,77	71,91	24	0	71,2	53,2	-
21.12.2023	1,592	84,12	83,18	24	0	72,1	55,9	-
22.12.2023	1,652	82,73	81,79	24	0	74,4	57,3	-
23.12.2023	1,728	81,97	80,99	24	0	76,7	58,7	-
Итого:	50,9	2226,24	2197,75	719,99	0	0	0	0
Гкал	43,774							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2023	5759,189	284659,38	281803,35	145963,95
23.12.2023	5810,089	286885,62	284001,1	146683,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 14:50:33