

#109001#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2024	1,624	65,21	64,36	24	0	74,4	53	1,2
25.11.2024	1,209	43,71	43,08	24	0	71,4	47,3	5,9
26.11.2024	1,141	38,95	38,36	24	0	71,2	45,8	7,3
27.11.2024	1,26	44,19	43,55	24	0	71,2	46,6	4,7
28.11.2024	1,442	55,69	54,99	24	0	71,1	48,8	4,4
29.11.2024	1,318	48,77	48,1	24	0	71,3	47,8	4,2
30.11.2024	1,31	46,26	45,62	24	0	71,2	46,6	4,1
01.12.2024	1,468	52,76	52,07	24	0	72	48	2,2
02.12.2024	1,416	51,11	50,43	24	0	72	48,1	2,9
03.12.2024	1,247	43,8	43,19	24	0	71,2	46,4	-
04.12.2024	1,672	74,4	73,57	24	0	73,8	53,1	-
05.12.2024	1,706	78,59	77,74	24	0	73,2	54,5	-
06.12.2024	1,758	90,07	89,15	24	0	74	57,3	-
07.12.2024	1,775	82,77	81,87	24	0	76,3	57,9	-
08.12.2024	1,836	89,16	88,24	24	0	74,6	57	-
09.12.2024	1,783	87,04	86,13	24	0	74,6	57,1	-
10.12.2024	1,923	96,75	95,79	24	0	77,3	60,2	-
11.12.2024	1,685	77,26	76,41	24	0	74,5	55,7	-
12.12.2024	1,723	78,14	77,29	24	0	74,9	56	-
13.12.2024	1,926	89,21	88,24	24	0	78,6	60,1	-
14.12.2024	1,93	99,11	98,06	24	0	78,3	61,6	-
15.12.2024	1,738	95,32	94,35	24	0	73,3	57,6	-
16.12.2024	1,449	61,77	61,02	24	0	71,7	51,2	-
17.12.2024	1,503	68,84	68,05	24	0	71,3	52,2	-
18.12.2024	1,474	67,75	66,99	24	0	71,3	52,4	-
19.12.2024	1,248	50,1	49,44	24	0	71,2	49,6	-
20.12.2024	1,496	71,35	70,55	24	0	70,9	52,5	-
21.12.2024	1,631	91,3	90,39	24	0	71,4	56	-
22.12.2024	1,604	86,07	85,2	24	0	71	54,9	-
23.12.2024	1,511	69,83	69,05	24	0	71,6	52,9	-
Итого:	46,806	2095,28	2071,28	720	0	0	0	0
Гкал	40,253							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2024	6103,451	300822,66	297725,41	154735,62
23.12.2024	6150,257	302917,94	299796,69	155455,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2024 10:46:36