

#14491#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.12.2020	1,498	84,15	83,4	24	0	70,5	54,8	5,2
24.12.2020	1,675	109,43	108,6	24	0	73,3	60,1	2,5
25.12.2020	1,71	112,38	111,5	24	0	74,2	61,1	2,6
26.12.2020	1,806	114,12	113,15	24	0	76,7	63	1,5
27.12.2020	1,967	126,85	125,87	24	0	78,9	65,7	-0,5
28.12.2020	1,784	121,15	120,22	24	0	75,2	62,6	2,2
29.12.2020	1,593	99,67	98,91	24	0	71,2	57,1	4,7
30.12.2020	1,737	115,37	114,56	24	0	73,9	60,9	1,6
31.12.2020	1,931	101,36	100,54	24	0	78,1	61,6	0,4
01.01.2021	1,908	125,86	124,95	24	0	78,8	65,9	-2,4
02.01.2021	1,904	129,4	128,49	24	0	77,9	65,4	-0,2
03.01.2021	1,926	128,42	127,52	24	0	78,9	66,1	-0,9
04.01.2021	1,998	129,75	128,83	24	0	79,4	66,3	-0,5
05.01.2021	1,895	128,43	127,53	24	0	78,1	65,5	0,4
06.01.2021	1,906	128,41	127,51	24	0	77,6	64,9	0,2
07.01.2021	1,866	111,29	110,48	24	0	77,8	63,2	0,2
08.01.2021	1,848	95,57	94,81	24	0	77,6	60,9	0,2
09.01.2021	1,925	110,4	109,58	24	0	79,2	64,2	-1
10.01.2021	1,988	114,22	113,34	24	0	78,9	64	-0,6
11.01.2021	1,938	126,11	125,17	24	0	78,1	65	0,3
12.01.2021	1,898	129,11	128,16	24	0	77,6	65,1	0,1
13.01.2021	1,902	122,63	121,73	24	0	77,5	64,1	0,2
14.01.2021	2,082	127,44	126,45	24	0	80,7	66,8	-2,7
15.01.2021	2,097	124,7	123,69	24	0	83,5	69,1	-6
16.01.2021	2,2	122,49	121,44	24	0	85,5	70,1	-8,2
17.01.2021	2,385	118,67	117,57	24	0	89,7	72,5	-15,6
18.01.2021	2,394	126,47	125,32	24	0	89,5	73,3	-7,6
19.01.2021	2,324	121,64	120,49	24	0	88,8	72,5	-9,6
20.01.2021	2,072	134,46	133,37	24	0	81,5	68,3	-0,7
21.01.2021	1,738	107,3	106,44	24	0	74,4	59,9	4
22.01.2021	1,631	76,15	75,45	24	0	75,2	55,4	4,3
23.01.2021	1,675	79,21	78,45	23,99	128	75,8	57,5	-
Итого:	61,201	3702,61	3673,52	767,99	0	0	0	0
Гкал	52,632							

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 767,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
22.12.2020	4741,889	225503,74	223234,17	121134,98
23.01.2021	4803,09	229206,35	226907,69	121902,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 12:17:57