

#14362#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Левитана 58к1, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7270
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1553254
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,459	179,633	181,086	176,141	178,82	24	24	0	0	65,8	51,9	9	5,1	4
25.04.2021	2,623	209,523	211,289	205,594	208,648	24	24	0	0	64,5	51,8	9	5,1	3,7
26.04.2021	2,705	213,094	215,133	209,055	212,43	24	24	0	0	64,8	52	9	5,1	2,9
27.04.2021	2,619	175,57	176,977	172,125	174,836	24	24	0	0	66,1	50,9	9	5,1	4,1
28.04.2021	2,574	96,328	96,32	93,922	95,297	24	24	0	0	75,3	48	9	5,1	6,7
29.04.2021	2,288	92,273	92,359	90,141	91,406	24	24	0	0	72,3	47	9	5,1	9,3
30.04.2021	1,491	69,219	69,344	67,68	68,578	24	24	0	0	70,7	48,8	9	5,1	7
01.05.2021	0,788	75,555	76,031	74,078	74,953	24	24	0	0	65,9	55,3	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,76	75,547	76,047	74,078	74,961	24	24	0	0	65,5	55,4	9	5,1	6,2
03.05.2021	0,833	91,68	92,391	89,945	91,062	24	24	0	0	64,9	55,8	9	5,1	5,8
04.05.2021	0,859	84,062	84,633	82,43	83,445	24	24	0	0	65,6	55,2	9	5,1	9,6
05.05.2021	0,815	81,359	81,953	79,797	80,781	24	24	0	0	65,5	55,3	9	5,1	10,4
06.05.2021	0,863	94,273	94,984	92,484	93,633	24	24	0	0	64,8	55,6	9	5,1	6,9
07.05.2021	0,807	89,711	90,406	88,008	89,094	24	24	0	0	64,9	55,8	9	5,1	6,9
08.05.2021	0,812	75,594	76,078	74,125	75,023	24	24	0	0	65,6	54,7	9	5,1	6,3
09.05.2021	0,796	76,227	76,766	74,758	75,688	24	24	0	0	65,5	55	9	5,1	11,1
10.05.2021	0,868	98,75	99,602	96,891	98,172	24	24	0	0	64,5	55,6	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,751	91,562	92,43	89,852	91,078	24	24	0	0	64,5	56,2	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,761	78,812	79,477	77,297	78,344	24	24	0	0	65,3	55,5	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,746	66,406	66,906	65,102	65,977	24	24	0	0	66,1	54,7	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,676	75,078	75,75	73,648	74,656	24	24	0	0	65	55,9	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,726	81,617	82,352	80,07	81,156	24	24	0	0	64,8	55,9	9	5,1	10
16.05.2021	0,802	90,719	91,555	89	90,227	24	24	0	0	64,8	55,9	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,691	74,352	75,016	72,93	73,93	24	24	0	0	65,2	55,8	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,693	78,047	78,773	76,555	77,633	24	24	0	0	65,1	56,1	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,758	82,438	83,219	80,867	82,008	24	24	0	0	65,2	55,9	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,784	82,586	83,336	80,992	82,141	24	24	0	0	65,3	55,7	9	5,1	-
21.05.2021	0,716	64,758	65,258	63,492	64,352	24	24	0	0	66,1	54,9	9	5,1	14
22.05.2021	0,719	65,664	66,188	64,375	65,258	24	24	0	0	66	55	9	5,1	-
23.05.2021	0,808	76,875	77,508	75,375	76,422	24	24	0	0	65,7	55,1	9	5,1	-
Итого:	34,591	2887,312	2909,167	2830,807	2870,009	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,591													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	2537,967	119940,461	120392,43	117307,5	119076	31446,97	0
23.05.2021	2572,559	122827,773	123301,594	120138,305	121946,008	32166,93	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:01:42